

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/4/11 0:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	7.4
2012/4/11 0:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南	6.6
2012/4/11 0:20	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.5
2012/4/11 0:30	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.9
2012/4/11 0:40	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.2
2012/4/11 0:50	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.3
2012/4/11 1:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	7.4
2012/4/11 1:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.8
2012/4/11 1:20	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.5
2012/4/11 1:30	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.1
2012/4/11 1:40	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.1
2012/4/11 1:50	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.9
2012/4/11 2:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.6
2012/4/11 2:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.8
2012/4/11 2:20	4	8	9	9	9	5	10	45	南	7.8
2012/4/11 2:30	4	8	9	9	9	5	10	45	南	6.8
2012/4/11 2:40	4	8	9	9	9	5	10	45	南南東	7.4
2012/4/11 2:50	4	8	9	9	9	5	10	45	南南東	6.4
2012/4/11 3:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.0
2012/4/11 3:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.2
2012/4/11 3:20	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.9
2012/4/11 3:30	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.9
2012/4/11 3:40	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.3
2012/4/11 3:50	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.0
2012/4/11 4:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.8
2012/4/11 4:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南南西	10.2
2012/4/11 4:20	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.7
2012/4/11 4:30	4	8	9	9	9	5	10	45	南南西	9.9
2012/4/11 4:40	4	8	9	9	9	5	10	45	南	10.7
2012/4/11 4:50	4	8	9	9	9	5	10	45	南	10.4
2012/4/11 5:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	10.8
2012/4/11 5:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南	11.3
2012/4/11 5:20	4	8	9	9	9	5	10	45	南	10.4
2012/4/11 5:30	4	8	9	9	9	5	10	45	南	10.2
2012/4/11 5:40	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.4
2012/4/11 5:50	4	8	9	9	9	5	10	45	南	9.3
2012/4/11 6:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	8.2
2012/4/11 6:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南南西	8.5
2012/4/11 6:20	4	8	9	9	9	5	10	45	南	7.4
2012/4/11 6:30	4	8	9	9	9	5	10	45	南南西	6.5
2012/4/11 6:40	4	8	9	9	9	5	10	45	南南西	6.4

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※スタック高の風向・風速については、発電所周辺地域に対する風向・風速を把握する観点から、平成24年3月14日0:00より掲載。
 ※風速0.5/s未満の場合、風向「-」と表記。

日時	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	風向	風速(m/s)
2012/4/11 6:50	4	8	9	9	9	5	10	45	南	4.4
2012/4/11 7:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	4.0
2012/4/11 7:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南	4.9
2012/4/11 7:20	4	8	9	9	9	5	10	45	南	5.8
2012/4/11 7:30	4	8	9	9	9	5	10	45	南南東	6.4
2012/4/11 7:40	4	8	9	9	9	5	10	45	南南東	6.7
2012/4/11 7:50	4	8	9	9	9	5	10	45	南南東	5.6
2012/4/11 8:00	4	8	9	9	9	5	10	45	南	5.6
2012/4/11 8:10	4	8	9	9	9	5	10	45	南	4.6
2012/4/11 8:20	4	8	9	9	9	5	10	44	南	5.2
2012/4/11 8:30	4	8	9	9	9	5	10	46	南	6.1
2012/4/11 8:40	4	8	9	9	9	5	10	46	南	8.8
2012/4/11 8:50	4	8	9	9	9	5	10	46	南	9.6
2012/4/11 9:00	4	8	9	9	9	5	10	44	南	9.0
2012/4/11 9:10	4	8	9	9	9	5	10	44	南	11.0
2012/4/11 9:20	4	8	9	9	9	5	10	44	南	9.9
2012/4/11 9:30	4	8	9	9	9	5	10	43	南	10.5
2012/4/11 9:40	4	8	9	9	9	5	10	43	南	11.0
2012/4/11 9:50	4	8	9	9	9	5	10	42	南	10.8
2012/4/11 10:00	4	8	9	9	9	5	10	43	南	13.2
2012/4/11 10:10	4	8	9	9	9	5	10	44	南南東	11.9
2012/4/11 10:20	4	8	9	9	9	5	10	44	南	12.9
2012/4/11 10:30	4	8	9	9	9	5	10	44	南	12.1
2012/4/11 10:40	4	8	9	9	9	5	10	43	南	11.3
2012/4/11 10:50	4	8	9	9	9	5	10	43	南	12.7
2012/4/11 11:00	4	8	9	9	9	5	10	43	南	13.0
2012/4/11 11:10	4	8	9	9	9	5	10	43	南南東	13.8
2012/4/11 11:20	4	8	9	9	9	5	10	43	南	14.3
2012/4/11 11:30	4	8	9	9	9	5	10	42	南南東	15.6
2012/4/11 11:40	4	8	9	9	9	5	10	43	南	14.0
2012/4/11 11:50	4	8	9	9	9	5	10	44	南	13.7
2012/4/11 12:00	4	8	9	9	9	5	10	44	南	11.8

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(可搬型MP)

日時	事務本館南側 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	正門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)	西門 線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
2012/4/11 0:00	261	26	9
2012/4/11 0:30	263	26	9
2012/4/11 1:00	258	26	9
2012/4/11 1:30	256	26	9
2012/4/11 2:00	258	26	9
2012/4/11 2:30	257	26	9
2012/4/11 3:00	263	26	9
2012/4/11 3:30	263	26	9
2012/4/11 4:00	263	26	9
2012/4/11 4:30	261	26	9
2012/4/11 5:00	259	26	9
2012/4/11 5:30	260	25	9
2012/4/11 6:00	262	26	9
2012/4/11 6:30	258	26	9
2012/4/11 7:00	262	26	9
2012/4/11 7:30	259	26	9
2012/4/11 8:00	258	26	9
2012/4/11 8:30	258	26	9
2012/4/11 9:00	257	26	9
2012/4/11 9:30	258	25	9
2012/4/11 10:00	257	26	9
2012/4/11 10:30	256	25	9
2012/4/11 11:00	256	26	9
2012/4/11 11:30	256	25	9
2012/4/11 12:00	253	25	9

福島第一原子力発電所 モニタリング結果(モニタリングカー)

※モニタリングカーでの測定は場所を移動する可能性があり、データが欠ける場合もある。


※風向・風速については、10m高の気象観測計(免震棟西側)による測定値。風速0.5m/s未満の場合、風向「-」と表記。

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/4/11 0:00	9.3	<0.01	晴れ	南西	1.0
西門	2012/4/11 0:10	9.3	<0.01	晴れ	南南東	1.2
西門	2012/4/11 0:20	9.4	<0.01	晴れ	南南東	3.0
西門	2012/4/11 0:30	9.3	<0.01	晴れ	南南東	2.9
西門	2012/4/11 0:40	9.4	<0.01	晴れ	南東	3.3
西門	2012/4/11 0:50	9.4	<0.01	晴れ	南東	3.3
西門	2012/4/11 1:00	9.3	<0.01	晴れ	南東	2.4
西門	2012/4/11 1:10	9.4	<0.01	晴れ	南南東	2.5
西門	2012/4/11 1:20	9.4	<0.01	晴れ	南南東	2.9
西門	2012/4/11 1:30	9.4	<0.01	晴れ	南南東	3.5
西門	2012/4/11 1:40	9.3	<0.01	晴れ	南南東	2.8
西門	2012/4/11 1:50	9.2	<0.01	晴れ	南南東	2.6
西門	2012/4/11 2:00	9.3	<0.01	晴れ	南	2.5
西門	2012/4/11 2:10	9.4	<0.01	晴れ	南	2.9
西門	2012/4/11 2:20	9.4	<0.01	晴れ	南南東	3.0
西門	2012/4/11 2:30	9.4	<0.01	晴れ	南南東	2.7
西門	2012/4/11 2:40	9.4	<0.01	晴れ	南東	2.7
西門	2012/4/11 2:50	9.4	<0.01	晴れ	南東	2.9
西門	2012/4/11 3:00	9.2	<0.01	晴れ	南南東	1.5
西門	2012/4/11 3:10	9.2	<0.01	晴れ	南南東	3.3
西門	2012/4/11 3:20	9.4	<0.01	晴れ	南	2.2
西門	2012/4/11 3:30	9.4	<0.01	晴れ	南	2.5
西門	2012/4/11 3:40	9.2	<0.01	晴れ	南南西	2.2
西門	2012/4/11 3:50	9.2	<0.01	晴れ	南南西	2.4
西門	2012/4/11 4:00	9.4	<0.01	晴れ	南南西	2.3
西門	2012/4/11 4:10	9.4	<0.01	晴れ	南南西	3.4
西門	2012/4/11 4:20	9.2	<0.01	晴れ	南	2.8
西門	2012/4/11 4:30	9.3	<0.01	晴れ	南	2.9
西門	2012/4/11 4:40	9.3	<0.01	晴れ	南	3.0
西門	2012/4/11 4:50	9.4	<0.01	晴れ	南	3.2
西門	2012/4/11 5:00	9.4	<0.01	晴れ	南	3.3
西門	2012/4/11 5:10	9.3	<0.01	晴れ	南	2.9
西門	2012/4/11 5:20	9.4	<0.01	晴れ	南	2.9
西門	2012/4/11 5:30	9.4	<0.01	晴れ	南	3.0
西門	2012/4/11 5:40	9.2	<0.01	晴れ	南	2.4
西門	2012/4/11 5:50	9.3	<0.01	晴れ	南	2.5
西門	2012/4/11 6:00	9.2	<0.01	晴れ	南南西	2.3
西門	2012/4/11 6:10	9.3	<0.01	晴れ	南南西	2.2
西門	2012/4/11 6:20	9.2	<0.01	晴れ	南西	1.5
西門	2012/4/11 6:30	9.4	<0.01	晴れ	南西	1.5
西門	2012/4/11 6:40	9.3	<0.01	晴れ	西南西	1.2
西門	2012/4/11 6:50	9.4	<0.01	晴れ	-	0.4
西門	2012/4/11 7:00	9.2	<0.01	晴れ	南	0.6
西門	2012/4/11 7:10	9.2	<0.01	曇り	南南東	1.7
西門	2012/4/11 7:20	9.2	<0.01	曇り	南南東	2.0
西門	2012/4/11 7:30	9.2	<0.01	曇り	南南東	2.5
西門	2012/4/11 7:40	9.2	<0.01	曇り	南東	2.2

場所	日時	線量率 (μ Sv/h)	中性子線量率 (μ Sv/h)	天候	風向	風速 (m/s)
西門	2012/4/11 7:50	9.2	<0.01	曇り	南東	1.4
西門	2012/4/11 8:00	9.2	<0.01	曇り	南	1.0
西門	2012/4/11 8:10	9.2	<0.01	曇り	東南東	1.0
西門	2012/4/11 8:20	9.2	<0.01	曇り	南南東	2.1
西門	2012/4/11 8:30	9.2	<0.01	曇り	南南東	3.5
西門	2012/4/11 8:40	9.2	<0.01	曇り	南南東	2.5
西門	2012/4/11 8:50	9.2	<0.01	曇り	南南東	3.1
西門	2012/4/11 9:00	9.3	<0.01	曇り	南南東	3.3
西門	2012/4/11 9:10	9.1	<0.01	曇り	南南東	3.0
西門	2012/4/11 9:20	9.2	<0.01	曇り	南南東	2.8
西門	2012/4/11 9:30	9.2	<0.01	曇り	南南東	3.8
西門	2012/4/11 9:40	9.2	<0.01	曇り	南南東	4.1
西門	2012/4/11 9:50	9.2	<0.01	曇り	南南東	4.3
西門	2012/4/11 10:00	9.1	<0.01	曇り	南南東	4.7
西門	2012/4/11 10:10	9.1	<0.01	曇り	南南東	4.4
西門	2012/4/11 10:20	9.1	<0.01	曇り	南南東	4.3
西門	2012/4/11 10:30	9.1	<0.01	曇り	南東	4.9
西門	2012/4/11 10:40	9.0	<0.01	曇り	南南東	4.5
西門	2012/4/11 10:50	9.0	<0.01	曇り	南南東	4.8
西門	2012/4/11 11:00	9.1	<0.01	曇り	南南東	5.0
西門	2012/4/11 11:10	9.0	<0.01	曇り	南南東	5.3
西門	2012/4/11 11:20	9.0	<0.01	曇り	南南東	5.6
西門	2012/4/11 11:30	9.0	<0.01	曇り	南南東	5.1
西門	2012/4/11 11:40	9.0	<0.01	曇り	南南東	5.4
西門	2012/4/11 11:50	9.1	<0.01	曇り	南南東	5.1
西門	2012/4/11 12:00	9.1	<0.01	曇り	南南東	4.4

福島第一原子力発電所

2012/4/11
12:00現在



※参考値は、平常時における空間線量率の変動幅です。