

福島第一原子力発電所 2号機原子炉建屋扉開放時モニタリング結果表

測定日時	気象データ (モニタリングカー)			空間線量率( $\mu$ Sv/h)(敷地境界)								
	天候	風向	風速	モニカー ※1	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7 ※2	MP-8 ※2
2011/6/19 12:00	曇り	S	2.9	30.2	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 13:00	曇り	S	1.9	30.4	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 14:00	曇り	SSE	2.6	30.3	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 15:00	晴れ	S	2.2	30.2	5	24	15	15	18	39	120	90
2011/6/19 16:00	晴れ	SSE	2.4	30.3	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 17:00	晴れ	SSE	1.9	30.1	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 18:00	晴れ	S	2.6	30.4	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 19:00	晴れ	E	0.6	14.2	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 20:00	晴れ	SW	0.4	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 21:00	晴れ	SE	0.3	14.3	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 22:00	晴れ	SW	0.3	14.2	5	24	15	15	18	39	120	102
2011/6/19 23:00												
2011/6/20 0:00												
2011/6/20 1:00												
2011/6/20 2:00												
2011/6/20 3:00												
2011/6/20 4:00												
2011/6/20 5:00												
2011/6/20 6:00												

※1: 12時～18時までの測定位置は正門、それ以降は西門に移動

※2: 14時と15時のMP-7とMP-8のデータは、電源停止切替作業に伴い欠測となったことから、人による代替サーベイを実施