



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A | 主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A | 給水ノズル N-4B 温度 | CRDハウジング 上部温度 | 圧力容器下部 (底部ヘッド上部) | 圧力容器支持ス カート上部温度 | 圧力容器ドレンパ イプ 上部温度 | D/W HVH戻り温 度(HVH-16A) | RPVベロー シール | 原子炉抑制室 ガス温度 | S/Cプール 水温度A | S/Cプール 水温度B | 備考 |
|------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 6/15 2:00 | 114.3 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 107.2 | 106.9 | 110.2 | 100.0 | 58.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 5:00 | 113.9 | 61.7 | 108.1 | 564.9 | 105.4 | 108.8 | 111.4 | 100.0 | 59.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 8:00 | 114.1 | 61.7 | 108.2 | 564.9 | 107.1 | 110.3 | 112.8 | 100.0 | 58.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 11:00 | 113.3 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 106.9 | 109.3 | 113.0 | 100.0 | 57.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 14:00 | 114.2 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 106.6 | 110.2 | 117.7 | 100.0 | 58.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 17:00 | 115.4 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 107.0 | 107.8 | 115.9 | 100.0 | 64.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 20:00 | 115.6 | 61.8 | 108.3 | 565.0 | 106.2 | 110.1 | 112.3 | 100.0 | 60.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/15 23:00 | 115.0 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 106.1 | 110.2 | 110.1 | 101.0 | 60.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/16 2:00 | 114.0 | 61.7 | 108.2 | 565.0 | 106.7 | 105.4 | 109.7 | 101.0 | 59.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 5:00 | 115.5 | 61.7 | 108.2 | 565.0 | 106.6 | 108.8 | 108.0 | 101.0 | 60.0 | 86.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 8:00 | 114.6 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 107.1 | 106.8 | 110.5 | 100.0 | 60.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 11:00 | 113.6 | 61.7 | 107.9 | 565.0 | 106.5 | 107.5 | 112.4 | 100.0 | 60.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 14:00 | 115.5 | 61.8 | 108.1 | 565.0 | 106.2 | 102.4 | 112.1 | 100.0 | 60.0 | 86.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 17:00 | 115.0 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 106.1 | 108.6 | 111.7 | 101.0 | 60.0 | 86.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 20:00 | 114.3 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 106.9 | 113.2 | 109.5 | 100.0 | 58.0 | 85.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/16 23:00 | 114.7 | 61.8 | 108.2 | 565.0 | 105.8 | 106.8 | 109.5 | 100.0 | 59.0 | 86.0 | 61.8 | 61.9 | |
| 6/17 2:00 | 114.4 | 61.8 | 107.8 | 565.0 | 110.3 | 106.8 | 104.3 | 100.0 | 60.0 | 86.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/17 5:00 | 114.2 | 61.7 | 108.1 | 565.0 | 106.0 | 107.0 | 106.6 | 101.0 | 62.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/17 8:00 | 114.1 | 61.7 | 108.0 | 565.0 | 105.8 | 108.1 | 108.1 | 100.0 | 62.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/17 11:00 | 114.6 | 61.7 | 108.0 | 565.1 | 106.0 | 109.2 | 107.8 | 101.0 | 62.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/17 14:00 | 114.8 | 61.7 | 108.0 | 565.1 | 106.8 | 107.8 | 107.2 | 101.0 | 62.0 | 85.0 | 61.8 | 61.8 | |
| 6/17 17:00 | 114.8 | 61.7 | 108.0 | 565.1 | 105.8 | 107.6 | 107.5 | 101.0 | 64.0 | 85.0 | 61.7 | 61.8 | |
| 6/17 20:00 | 114.4 | 61.7 | 108.0 | 565.1 | 106.1 | 106.4 | 106.9 | 100.0 | 64.0 | 85.0 | 61.7 | 61.8 | |
| 6/17 23:00 | 116.0 | 61.7 | 108.0 | 565.1 | 106.4 | 109.1 | 107.4 | 100.0 | 66.0 | 85.0 | 61.7 | 61.8 | |
| 6/18 2:00 | 114.3 | 61.6 | 108.0 | 565.1 | 106.0 | 108.7 | 107.1 | 101.0 | 70.0 | 85.0 | 61.7 | 61.8 | |
| 6/18 5:00 | 113.4 | 61.7 | 108.0 | 565.2 | 105.8 | 106.7 | 106.8 | 100.0 | 72.0 | 85.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/18 8:00 | 114.3 | 61.7 | 107.9 | 565.1 | 106.6 | 108.0 | 106.7 | 100.0 | 70.0 | 85.0 | 61.7 | 61.8 | |
| 6/18 11:00 | 115.4 | 61.6 | 107.9 | 565.1 | 106.5 | 102.7 | 107.0 | 100.0 | 70.0 | 85.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/18 14:00 | 114.2 | 61.7 | 107.9 | 565.1 | 106.5 | 101.7 | 107.2 | 100.0 | 58.0 | 85.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/18 17:00 | 113.5 | 61.6 | 107.9 | 565.1 | 106.5 | 109.4 | 107.5 | 100.0 | 58.0 | 85.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/18 20:00 | 113.9 | 61.6 | 107.9 | 565.1 | 106.2 | 108.9 | 107.9 | 100.0 | 60.0 | 85.0 | 61.7 | 61.7 | |
| 6/18 23:00 | 114.5 | 61.6 | 108.0 | 565.1 | 106.2 | 104.2 | 107.2 | 101.0 | 60.0 | 85.0 | 61.6 | 61.6 | |
| 6/19 2:00 | 115.4 | 61.6 | 107.8 | 565.1 | 106.0 | 108.7 | 106.9 | 101.0 | 70.0 | 84.0 | 61.6 | 61.6 | |
| 6/19 5:00 | 116.3 | 61.6 | 108.3 | 565.0 | 106.4 | 106.3 | 106.9 | 100.0 | 66.0 | 84.0 | 61.5 | 61.5 | |
| 6/19 8:00 | 114.7 | 61.6 | 108.1 | 565.1 | 106.4 | 108.3 | 107.1 | 100.0 | 65.0 | 84.0 | 61.4 | 61.5 | |
| 6/19 11:00 | 115.5 | 61.6 | 108.0 | 565.0 | 105.8 | 107.8 | 106.7 | 100.0 | 63.0 | 84.0 | 61.3 | 61.3 | |
| 6/19 13:00 | 114.5 | 61.5 | 108.0 | 565.0 | 105.7 | 106.0 | 106.0 | 100.0 | 62.0 | 84.0 | 61.2 | 61.2 | |
| 6/19 17:00 | 114.7 | 61.4 | 107.9 | 565.1 | 106.0 | 108.6 | 106.8 | 100.0 | 64.0 | 84.0 | 61.0 | 61.0 | |
| 6/19 20:00 | 114.5 | 61.4 | 107.9 | 565.4 | 106.3 | 109.1 | 106.3 | 100.0 | 31.0 | 84.0 | 60.3 | 60.8 | |
| 6/19 23:00 | 114.6 | 61.5 | 107.9 | 565.5 | 106.1 | 106.1 | 106.8 | 100.0 | 38.0 | 84.0 | 60.8 | 60.8 | |
| 6/20 2:00 | 113.8 | 61.5 | 107.9 | 565.7 | 105.3 | 107.0 | 107.0 | 100.0 | 35.0 | 84.0 | 60.7 | 60.7 | |
| 6/20 5:00 | 114.4 | 61.4 | 107.8 | 565.7 | 105.2 | 106.1 | 106.8 | 100.0 | 34.0 | 84.0 | 60.5 | 60.6 | |
| 6/20 8:00 | 114.8 | 61.4 | 107.7 | 565.8 | 107.9 | 106.6 | 107.3 | 100.0 | 36.0 | 84.0 | 60.4 | 60.4 | |
| 6/20 11:00 | 114.3 | 61.3 | 107.7 | 566.0 | 108.1 | 106.9 | 107.2 | 100.0 | 42.0 | 84.0 | 60.3 | 60.3 | |
| 6/20 14:00 | 114.1 | 61.3 | 107.7 | 565.9 | 108.6 | 106.5 | 107.3 | 101.0 | 38.0 | 84.0 | 60.2 | 60.2 | |
| 6/20 17:00 | 114.1 | 61.6 | 107.7 | 565.9 | 106.5 | 106.6 | 107.2 | 101.0 | 40.0 | 84.0 | 60.1 | 60.1 | |
| 6/20 20:00 | 115.3 | 61.8 | 107.7 | 566.0 | 106.5 | 106.6 | 106.4 | 101.0 | 40.0 | 84.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 6/20 23:00 | 114.6 | 61.8 | 107.5 | 566.0 | 107.2 | 106.8 | 106.6 | 100.0 | 41.0 | 83.0 | 59.9 | 59.9 | |
| 6/21 2:00 | 114.9 | 61.9 | 107.5 | 566.1 | 106.5 | 103.5 | 106.4 | 100.0 | 40.0 | 83.0 | 59.9 | 59.9 | |
| 6/21 5:00 | 115.1 | 61.9 | 107.4 | 566.1 | 108.6 | 104.6 | 106.0 | 101.0 | 38.0 | 83.0 | 59.8 | 59.8 | |
| 6/21 8:00 | 114.7 | 61.9 | 107.6 | 566.1 | 108.5 | 106.0 | 105.6 | 101.0 | 39.0 | 83.0 | 59.8 | 59.8 | |
| 6/21 11:00 | 113.5 | 61.7 | 107.4 | 566.2 | 107.7 | 109.5 | 105.7 | 101.0 | 40.0 | 82.0 | 59.7 | 59.7 | |

計器不良

計器不良