


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
6/26 2:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.40E+01	1.53E+01	2.33E-01	1.74E+01	0.011	
6/26 5:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.33E-01	1.74E+01	0.011	
6/26 8:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.32E-01	1.74E+01	0.012	
6/26 11:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.32E-01	1.74E+01	0.012	
6/26 14:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.31E-01	1.73E+01	0.011	
6/26 17:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.31E-01	1.69E+01	0.011	
6/26 20:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.31E-01	1.69E+01	0.013	
6/26 23:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.30E-01	1.68E+01	0.012	
6/27 2:00	-1800	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.30E-01	1.67E+01	0.012	
6/27 5:00	-1850	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.30E-01	1.66E+01	0.012	
6/27 7:30	-1850	-2150	0.009	-	0.005		1.39E+01	1.53E+01	2.29E-01	1.65E+01	0.012	
6/27 8:00												所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 11:00												所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 14:00												所内電源切替に伴うデータ欠測
6/27 15:30	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.34E+01	1.52E+01	2.28E-01	3.40E+01	0.010	
6/27 17:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.35E+01	1.52E+01	2.29E-01	2.02E+01	0.012	
6/27 20:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.36E+01	1.52E+01	2.29E-01	1.78E+01	0.012	
6/27 23:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.28E-01	1.72E+01	0.010	
6/28 2:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.28E-01	1.53E+01	0.010	
6/28 5:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.27E-01	1.63E+01	0.010	
6/28 8:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.27E-01	1.60E+01	0.010	
6/28 11:00	-1900	-2150	0.009	-	0.005		1.38E+01	1.52E+01	2.26E-01	1.64E+01	0.010	
6/28 14:00	-2000	-2150	0.010	-	0.005		1.38E+01	1.52E+01	2.26E-01	1.66E+01	0.010	
6/28 17:00	-2000	-2150	0.011	-	0.005		1.38E+01	1.52E+01	2.25E-01	1.54E+01	0.010	
6/28 19:00	-2000	-2150	0.011	-	0.005		1.38E+01	1.52E+01	2.25E-01	1.54E+01	0.012	
6/28 23:00	-1900	-2150	0.011	-	0.005		1.37E+01	1.52E+01	2.25E-01	1.62E+01	0.010	
6/29 2:00	-1900	-2150	0.016	-	0.005		1.37E+01	1.51E+01	2.24E-01	1.63E+00	0.011	
6/29 5:00	-1900	-2150	0.018	-	0.010		1.37E+01	1.51E+01	2.23E-01	1.62E+01	0.010	
6/29 8:00	-1900	-2150	0.021	-	0.010		1.37E+01	1.51E+01	2.22E-01	1.61E+01	0.010	
6/29 11:00	-1900	-2150	0.022	-	0.015		1.36E+01	1.51E+01	2.21E-01	1.60E+01	0.010	
6/29 14:00	-1900	-2150	0.024	-	0.015		1.36E+01	1.50E+01	2.20E-01	1.59E+01	0.010	
6/29 17:00	-1900	-2150	0.024	-	0.015		1.36E+01	1.50E+01	2.20E-01	1.58E+01	0.010	
6/29 20:00	-1900	-2150	0.026	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.21E-01	1.56E+01	0.010	
6/29 23:00	-1900	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.20E-01	1.55E+01	0.010	
6/30 2:00	-1900	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.19E-01	1.54E+01	0.010	
6/30 5:00	-1900	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.16E-01	1.52E+01	0.010	
6/30 8:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.14E-01	1.51E+01	0.010	
6/30 11:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.50E+01	2.13E-01	1.50E+01	0.010	
6/30 14:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.49E+01	2.12E-01	1.70E+01	0.010	
6/30 17:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.36E+01	1.49E+01	2.11E-01	1.55E+01	0.011	
6/30 20:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.35E+01	1.49E+01	2.10E-01	1.84E+01	0.013	
6/30 23:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.35E+01	1.49E+01	2.08E-01	1.52E+01	0.013	
7/1 2:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.35E+01	1.49E+01	2.07E-01	1.46E+01	0.013	
7/1 5:00	-1850	-2150	0.028	-	0.025		1.35E+01	1.49E+01	2.05E-01	1.44E+01	0.013	
7/1 8:00	-1850	-2150	0.028	-	0.025		1.35E+01	1.49E+01	2.04E-01	1.41E+01	0.013	
7/1 11:00	-1850	-2150	0.029	-	0.025		1.35E+01	1.49E+01	2.03E-01	1.37E+01	0.013	
7/1 14:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.35E+01	1.49E+01	2.02E-01	1.38E+01	0.010	
7/1 17:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.34E+01	1.49E+01	2.01E-01	1.34E+01	0.012	
7/1 20:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.34E+01	1.49E+01	2.00E-01	1.49E+01	0.011	
7/1 23:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.34E+01	1.49E+01	1.99E-01	1.34E+01	0.012	
7/2 2:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.34E+01	1.49E+01	1.98E-01	1.31E+01	0.011	
7/2 5:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.34E+01	1.48E+01	1.97E-01	1.40E+01	0.012	

計器不良

計器不良