


## 福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/3 2:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.34E+01	1.48E+01	1.95E-01	1.32E+01	0.011	
7/3 5:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.34E+01	1.48E+01	1.95E-01	1.28E+01	0.012	
7/3 8:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.34E+01	1.48E+01	1.95E-01	1.30E+01	0.012	
7/3 11:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.33E+01	1.48E+01	1.95E-01	1.31E+01	0.012	
7/3 14:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.33E+01	1.48E+01	1.95E-01	1.34E+01	0.012	
7/3 17:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.33E+01	1.48E+01	1.92E-01	1.43E+01	0.012	
7/3 20:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.33E+01	1.48E+01	1.90E-01	1.56E+01	0.012	
7/3 23:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.33E+01	1.48E+01	1.90E-01	1.44E+01	0.011	
7/4 2:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.33E+01	1.47E+01	1.89E-01	1.76E+01	0.011	
7/4 5:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.33E+01	1.47E+01	1.89E-01	1.43E+01	0.011	
7/4 8:00	-1850	-2150	0.030	-	0.025		1.33E+01	1.47E+01	1.89E-01	1.35E+01	0.011	
7/4 11:00	-1950	-2150	0.031	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.90E-01	1.74E+01	0.013	
7/4 14:00	-1950	-2150	0.031	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.90E-01	1.58E+01	0.012	
7/4 17:00	-2000	-2150	0.031	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.90E-01	1.22E+01	0.011	
7/4 20:00	-1900	-2150	0.030	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.90E-01	1.23E+01	0.012	
7/4 23:00	-1900	-2150	0.030	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.89E-01	1.16E+01	0.012	
7/5 2:00	-1850	-2150	0.029	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.89E-01	1.09E+01	0.012	
7/5 5:00	-1850	-2150	0.029	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.89E-01	1.08E+01	0.013	
7/5 8:00	-1850	-2150	0.029	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.88E-01	1.07E+01	0.011	
7/5 11:00	-1850	-2150	0.029	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.88E-01	1.05E+01	0.011	
7/5 14:00	-1900	-2150	0.029	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.88E-01	1.05E+01	0.011	
7/5 17:00	-1950	-2150	0.029	-	0.020		1.33E+01	1.47E+01	1.87E-01	1.04E+01	0.012	
7/5 20:00	-1900	-2100	0.029	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.87E-01	1.04E+01	0.012	
7/5 23:00	-1900	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.87E-01	1.04E+01	0.012	
7/6 2:00	-1900	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.86E-01	1.04E+01	0.011	
7/6 5:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.86E-01	1.02E+01	0.012	
7/6 8:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.86E-01	1.04E+01	0.012	
7/6 11:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.86E-01	1.01E+01	0.011	
7/6 14:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.86E-01	1.00E+01	0.010	
7/6 17:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.85E-01	1.01E+01	0.011	
7/6 20:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.85E-01	9.98E+00	0.010	
7/6 23:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.85E-01	9.95E+00	0.011	
7/7 2:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.47E+01	1.84E-01	9.88E+00	0.011	
7/7 5:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.80E+00	0.012	
7/7 8:00	-1850	-2150	0.028	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.79E+00	0.012	
7/7 11:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	1.00E+01	0.012	
7/7 14:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.71E+00	0.012	
7/7 17:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.80E+00	0.012	
7/7 20:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	1.02E+01	0.011	
7/7 23:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.75E+00	0.011	
7/8 2:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.32E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.81E+00	0.012	
7/8 5:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.83E-01	9.62E+00	0.010	
7/8 8:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.60E+00	0.012	
7/8 11:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.50E+00	0.012	
7/8 14:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.44E+00	0.012	
7/8 17:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.37E+00	0.010	
7/8 20:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.84E-01	9.32E+00	0.011	
7/8 23:00	-1850	-2150	0.027	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.83E-01	9.28E+00	0.012	
7/9 2:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.83E-01	9.27E+00	0.011	
7/9 5:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.83E-01	9.26E+00	0.011	
7/9 8:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.82E-01	9.30E+00	0.011	
7/9 11:00	-1850	-2150	0.026	-	0.020		1.31E+01	1.46E+01	1.82E-01	9.25E+00	0.011	

計器不良

計器不良