



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A | 主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A | 給水ノズル 温度 | N-4B CRDハウジング 上部温度 | 圧力容器下部 (底部ヘッド上部) | 圧力容器支持ス カート上部温度 | 圧力容器ドレンバ イプ 上部温度 | D/W HVH戻り温 度(HVH-16A) | RPVベロー シール | 原子炉抑制室 ガス温度 | S/Cプールの 水温度A | S/Cプールの 水温度B | 備考 |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 7/5 2:00 | 119.4 | 64.8 | 112.4 | 143.0 | 121.5 | 114.5 | 103.5 | 127.0 | 146.0 | 63.0 | 56.3 | 56.3 | |
| 7/5 5:00 | 119.5 | 64.9 | 112.4 | 143.5 | 122.0 | 111.6 | 103.9 | 128.0 | 146.0 | 63.0 | 56.3 | 56.2 | |
| 7/5 8:00 | 119.9 | 64.8 | 112.4 | 138.4 | 121.5 | 113.9 | 104.5 | 129.0 | 146.0 | 62.0 | 56.2 | 56.1 | |
| 7/5 11:00 | 119.4 | 64.9 | 112.3 | 138.0 | 121.3 | 111.5 | 104.0 | 130.0 | 146.0 | 63.0 | 56.1 | 56.0 | |
| 7/5 14:00 | 119.6 | 64.8 | 112.3 | 148.3 | 120.7 | 114.8 | 104.5 | 130.0 | 143.0 | 63.0 | 56.0 | 56.0 | |
| 7/5 17:00 | 119.8 | 64.8 | 112.2 | 150.7 | 119.8 | 112.3 | 104.6 | 131.0 | 143.0 | 62.0 | 56.0 | 55.9 | |
| 7/5 20:00 | 119.7 | 64.8 | 112.3 | 151.6 | 120.1 | 114.0 | 104.8 | 131.0 | 143.0 | 62.0 | 55.9 | 55.8 | |
| 7/5 23:00 | 119.8 | 64.8 | 112.3 | 136.9 | 121.2 | 112.7 | 104.2 | 131.0 | 142.0 | 62.0 | 55.8 | 55.8 | |
| 7/6 2:00 | 119.5 | 64.9 | 112.3 | 142.4 | 122.4 | 114.3 | 104.5 | 131.0 | 142.0 | 62.0 | 55.8 | 55.7 | |
| 7/6 5:00 | 119.3 | 64.9 | 112.3 | 139.3 | 121.2 | 112.0 | 104.6 | 132.0 | 143.0 | 62.0 | 55.7 | 55.6 | |
| 7/6 8:00 | 119.6 | 64.9 | 112.2 | 138.3 | 121.5 | 112.5 | 104.6 | 132.0 | 143.0 | 62.0 | 55.7 | 55.6 | |
| 7/6 11:00 | 119.5 | 64.9 | 112.2 | 147.5 | 119.9 | 111.2 | 104.4 | 133.0 | 143.0 | 62.0 | 55.6 | 55.5 | |
| 7/6 14:00 | 119.5 | 64.8 | 112.2 | 143.9 | 121.8 | 112.2 | 105.3 | 133.0 | 142.0 | 62.0 | 55.6 | 55.5 | |
| 7/6 17:00 | 119.4 | 64.8 | 112.2 | 140.3 | 119.7 | 114.0 | 105.1 | 133.0 | 145.0 | 62.0 | 55.5 | 55.4 | |
| 7/6 20:00 | 119.5 | 64.7 | 112.3 | 134.6 | 120.3 | 114.1 | 105.4 | 134.0 | 144.0 | 62.0 | 55.4 | 55.4 | |
| 7/6 23:00 | 119.7 | 64.8 | 112.2 | 138.3 | 120.1 | 114.1 | 105.7 | 134.0 | 144.0 | 62.0 | 55.4 | 55.3 | |
| 7/7 2:00 | 119.7 | 64.9 | 112.3 | 141.4 | 119.0 | 111.2 | 105.6 | 122.0 | 142.0 | 62.0 | 55.3 | 55.2 | |
| 7/7 5:00 | 119.5 | 64.9 | 112.3 | 148.0 | 116.0 | 112.7 | 105.3 | 122.0 | 144.0 | 62.0 | 55.2 | 55.2 | |
| 7/7 8:00 | 119.8 | 64.9 | 112.2 | 139.1 | 119.3 | 111.3 | 104.7 | 122.0 | 142.0 | 61.0 | 55.2 | 55.1 | |
| 7/7 11:00 | 119.8 | 64.8 | 112.2 | 138.7 | 122.9 | 113.5 | 105.2 | 127.0 | 145.0 | 61.0 | 55.1 | 55.0 | |
| 7/7 14:00 | 119.8 | 64.7 | 112.2 | 145.1 | 118.7 | 112.8 | 105.4 | 119.0 | 143.0 | 61.0 | 55.1 | 55.0 | |
| 7/7 17:00 | 119.9 | 64.7 | 112.5 | 136.1 | 118.5 | 113.3 | 105.5 | 120.0 | 145.0 | 61.0 | 55.0 | 54.9 | |
| 7/7 20:00 | 120.0 | 64.7 | 112.2 | 143.3 | 118.9 | 113.3 | 105.6 | 126.0 | 143.0 | 61.0 | 55.0 | 54.9 | |
| 7/7 23:00 | 120.3 | 64.8 | 112.2 | 134.7 | 118.5 | 114.5 | 104.8 | 129.0 | 144.0 | 61.0 | 54.9 | 54.8 | |
| 7/8 2:00 | 120.2 | 64.8 | 112.3 | 137.0 | 118.1 | 111.1 | 106.0 | 134.0 | 146.0 | 61.0 | 54.8 | 54.7 | |
| 7/8 5:00 | 120.0 | 64.8 | 112.0 | 139.6 | 118.7 | 113.1 | 103.8 | 126.0 | 140.0 | 61.0 | 54.8 | 54.6 | |
| 7/8 8:00 | 119.8 | 64.8 | 112.2 | 139.9 | 119.0 | 113.5 | 104.2 | 126.0 | 140.0 | 61.0 | 54.7 | 54.6 | |
| 7/8 11:00 | 119.6 | 64.8 | 112.2 | 137.9 | 119.1 | 112.9 | 104.2 | 120.0 | 139.0 | 60.0 | 54.6 | 54.5 | |
| 7/8 14:00 | 119.9 | 64.8 | 112.3 | 137.0 | 119.2 | 111.6 | 104.4 | 122.0 | 139.0 | 60.0 | 54.5 | 54.4 | |
| 7/8 17:00 | 119.9 | 64.8 | 112.2 | 138.0 | 119.4 | 111.7 | 104.6 | 124.0 | 139.0 | 60.0 | 54.4 | 54.3 | |
| 7/8 20:00 | 119.5 | 64.7 | 112.3 | 151.6 | 119.8 | 112.1 | 104.6 | 122.0 | 140.0 | 60.0 | 54.4 | 54.3 | |
| 7/8 23:00 | 119.6 | 64.7 | 112.4 | 136.8 | 118.9 | 112.4 | 104.3 | 122.0 | 140.0 | 60.0 | 54.3 | 54.2 | |
| 7/9 2:00 | 119.5 | 64.7 | 112.3 | 133.8 | 119.8 | 113.7 | 104.5 | 134.0 | 140.0 | 60.0 | 54.2 | 54.1 | |
| 7/9 5:00 | 119.8 | 64.7 | 112.2 | 131.6 | 119.1 | 111.9 | 104.3 | 136.0 | 140.0 | 60.0 | 54.1 | 54.0 | |
| 7/9 8:00 | 119.9 | 64.9 | 112.3 | 131.1 | 119.7 | 112.9 | 103.8 | 137.0 | 140.0 | 60.0 | 54.0 | 53.9 | |
| 7/9 11:00 | 119.8 | 64.8 | 112.2 | 132.3 | 120.4 | 107.9 | 104.0 | 137.0 | 139.0 | 60.0 | 53.9 | 53.8 | |
| 7/9 14:00 | 120.0 | 64.8 | 112.2 | 127.5 | 119.5 | 112.7 | 104.2 | 140.0 | 140.0 | 60.0 | 53.9 | 53.8 | |
| 7/9 17:00 | 119.9 | 64.7 | 112.2 | 135.1 | 120.8 | 112.5 | 104.2 | 146.0 | 139.0 | 60.0 | 53.8 | 53.7 | |
| 7/9 20:00 | 120.0 | 64.7 | 112.2 | 136.1 | 121.2 | 106.4 | 104.2 | 147.0 | 140.0 | 60.0 | 53.7 | 53.6 | |
| 7/9 23:00 | 120.0 | 64.7 | 112.3 | 130.8 | 119.5 | 112.4 | 103.9 | 147.0 | 140.0 | 60.0 | 53.6 | 53.5 | |
| 7/10 2:00 | 119.9 | 64.7 | 112.3 | 123.5 | 120.4 | 112.7 | 104.0 | 148.0 | 140.0 | 60.0 | 53.6 | 53.5 | |
| 7/10 5:00 | 119.5 | 64.7 | 112.3 | 133.7 | 120.3 | 112.6 | 103.9 | 150.0 | 141.0 | 59.0 | 53.5 | 53.4 | |
| 7/10 8:00 | 119.7 | 64.8 | 112.2 | 128.1 | 119.4 | 113.1 | 103.8 | 151.0 | 140.0 | 59.0 | 53.4 | 53.3 | |
| 7/10 11:00 | 119.5 | 64.9 | 112.3 | 124.2 | 120.1 | 113.8 | 104.1 | 148.0 | 140.0 | 59.0 | 53.3 | 53.2 | |
| 7/10 14:00 | 119.5 | 64.8 | 112.5 | 134.8 | 120.5 | 111.9 | 104.1 | 149.0 | 140.0 | 59.0 | 53.3 | 53.2 | |
| 7/10 17:00 | 119.5 | 64.8 | 112.2 | 126.5 | 122.5 | 113.7 | 104.1 | 149.0 | 140.0 | 59.0 | 53.2 | 53.1 | |
| 7/10 20:00 | 119.9 | 64.9 | 112.4 | 128.8 | 120.3 | 112.8 | 104.3 | 149.0 | 140.0 | 59.0 | 53.2 | 53.1 | |
| 7/10 23:00 | 119.8 | 64.9 | 112.4 | 127.4 | 123.0 | 111.8 | 104.1 | 149.0 | 139.0 | 59.0 | 53.1 | 53.0 | |
| 7/11 2:00 | 119.9 | 64.9 | 112.3 | 121.7 | 118.4 | 113.2 | 103.8 | 149.0 | 140.0 | 59.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 7/11 5:00 | 119.6 | 64.9 | 112.3 | 122.6 | 117.6 | 111.7 | 103.7 | 149.0 | 142.0 | 59.0 | 53.0 | 52.9 | |
| 7/11 8:00 | 119.6 | 64.9 | 112.3 | 127.6 | 116.2 | 116.5 | 104.0 | 149.0 | 139.0 | 58.0 | 52.9 | 52.8 | |
| 7/11 11:00 | 119.9 | 64.7 | 112.4 | 131.4 | 119.1 | 113.2 | 104.1 | 149.0 | 139.0 | 58.0 | 52.8 | 52.8 | |
| 7/11 14:00 | 120.2 | 64.7 | 112.5 | 137.7 | 116.2 | 113.4 | 104.6 | 149.0 | 139.0 | 58.0 | 52.8 | 52.7 | |
| 7/11 17:00 | 120.1 | 64.8 | 112.5 | 135.2 | 116.7 | 109.3 | 104.5 | 149.0 | 142.0 | 58.0 | 52.7 | 52.6 | |
| 7/11 20:00 | 119.4 | 64.9 | 112.5 | 138.0 | 115.8 | 113.9 | 104.5 | 149.0 | 142.0 | 58.0 | 52.6 | 52.6 | |
| 7/11 23:00 | 119.7 | 64.9 | 112.4 | 127.4 | 116.1 | 113.9 | 104.0 | 148.0 | 142.0 | 58.0 | 52.6 | 52.5 | |
| 7/12 2:00 | 119.5 | 64.9 | 112.3 | 127.7 | 121.2 | 112.7 | 104.0 | 148.0 | 141.0 | 58.0 | 52.5 | 52.5 | |
| 7/12 5:00 | 119.5 | 64.9 | 112.2 | 123.1 | 118.4 | 113.1 | 103.6 | 148.0 | 141.0 | 58.0 | 52.5 | 52.4 | |

計器不良