



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ(代表点)



福島第一原子力発電所 2号機 温度に関するパラメータ

【留意事項】

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時 | 逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A | 主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A | 給水ノズル 温度 | N-4B CRDハウジング 上部温度 | 圧力容器下部 (底部ヘッド上部) | 圧力容器支持ス カート上部温度 | 圧力容器ドレンパ イプ 上部温度 | D/W HVH戻り温 度(HVH-16A) | RPVベロー シール | 原子炉抑制室 ガス温度 | S/Cプール 水温度A | S/Cプール 水温度B | 備考 |
|------------|------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 7/9 2:00 | 119.5 | 64.7 | 112.3 | 133.8 | 119.8 | 113.7 | 104.5 | 134.0 | 140.0 | 60.0 | 54.2 | 54.1 | |
| 7/9 5:00 | 119.8 | 64.7 | 112.2 | 131.6 | 119.1 | 111.9 | 104.3 | 136.0 | 140.0 | 60.0 | 54.1 | 54.0 | |
| 7/9 8:00 | 119.9 | 64.9 | 112.3 | 131.1 | 119.7 | 112.9 | 103.8 | 137.0 | 140.0 | 60.0 | 54.0 | 53.9 | |
| 7/9 11:00 | 119.8 | 64.8 | 112.2 | 132.3 | 120.4 | 107.9 | 104.0 | 137.0 | 139.0 | 60.0 | 53.9 | 53.8 | |
| 7/9 14:00 | 120.0 | 64.8 | 112.2 | 127.5 | 119.5 | 112.7 | 104.2 | 140.0 | 140.0 | 60.0 | 53.9 | 53.8 | |
| 7/9 17:00 | 119.9 | 64.7 | 112.2 | 135.1 | 120.8 | 112.5 | 104.2 | 146.0 | 139.0 | 60.0 | 53.8 | 53.7 | |
| 7/9 20:00 | 120.0 | 64.7 | 112.2 | 136.1 | 121.2 | 106.4 | 104.2 | 147.0 | 140.0 | 60.0 | 53.7 | 53.6 | |
| 7/9 23:00 | 120.0 | 64.7 | 112.3 | 130.8 | 119.5 | 112.4 | 103.9 | 147.0 | 140.0 | 60.0 | 53.6 | 53.5 | |
| 7/10 2:00 | 119.9 | 64.7 | 112.3 | 123.5 | 120.4 | 112.7 | 104.0 | 148.0 | 140.0 | 60.0 | 53.6 | 53.5 | |
| 7/10 5:00 | 119.5 | 64.7 | 112.3 | 133.7 | 120.3 | 112.6 | 103.9 | 150.0 | 141.0 | 59.0 | 53.5 | 53.4 | |
| 7/10 8:00 | 119.7 | 64.8 | 112.2 | 128.1 | 119.4 | 113.1 | 103.8 | 151.0 | 140.0 | 59.0 | 53.4 | 53.3 | |
| 7/10 11:00 | 119.5 | 64.9 | 112.3 | 124.2 | 120.1 | 113.8 | 104.1 | 148.0 | 140.0 | 59.0 | 53.3 | 53.2 | |
| 7/10 14:00 | 119.5 | 64.8 | 112.5 | 134.8 | 120.5 | 111.9 | 104.1 | 149.0 | 140.0 | 59.0 | 53.3 | 53.2 | |
| 7/10 17:00 | 119.5 | 64.8 | 112.2 | 126.5 | 122.5 | 113.7 | 104.1 | 149.0 | 140.0 | 59.0 | 53.2 | 53.1 | |
| 7/10 20:00 | 119.9 | 64.9 | 112.4 | 128.8 | 120.3 | 112.8 | 104.3 | 149.0 | 140.0 | 59.0 | 53.2 | 53.1 | |
| 7/10 23:00 | 119.8 | 64.9 | 112.4 | 127.4 | 123.0 | 111.8 | 104.1 | 149.0 | 139.0 | 59.0 | 53.1 | 53.0 | |
| 7/11 2:00 | 119.9 | 64.9 | 112.3 | 121.7 | 118.4 | 113.2 | 103.8 | 149.0 | 140.0 | 59.0 | 53.0 | 53.0 | |
| 7/11 5:00 | 119.6 | 64.9 | 112.3 | 122.6 | 117.6 | 111.7 | 103.7 | 149.0 | 142.0 | 59.0 | 53.0 | 52.9 | |
| 7/11 8:00 | 119.6 | 64.9 | 112.3 | 127.6 | 116.2 | 116.5 | 104.0 | 149.0 | 139.0 | 58.0 | 52.9 | 52.8 | |
| 7/11 11:00 | 119.9 | 64.7 | 112.4 | 131.4 | 119.1 | 113.2 | 104.1 | 149.0 | 139.0 | 58.0 | 52.8 | 52.8 | |
| 7/11 14:00 | 120.2 | 64.7 | 112.5 | 137.7 | 116.2 | 113.4 | 104.6 | 149.0 | 139.0 | 58.0 | 52.8 | 52.7 | |
| 7/11 17:00 | 120.1 | 64.8 | 112.5 | 135.2 | 116.7 | 109.3 | 104.5 | 149.0 | 142.0 | 58.0 | 52.7 | 52.6 | |
| 7/11 20:00 | 119.4 | 64.9 | 112.5 | 138.0 | 115.8 | 113.9 | 104.5 | 149.0 | 142.0 | 58.0 | 52.6 | 52.6 | |
| 7/11 23:00 | 119.7 | 64.9 | 112.4 | 127.4 | 116.1 | 113.9 | 104.0 | 148.0 | 142.0 | 58.0 | 52.6 | 52.5 | |
| 7/12 2:00 | 119.5 | 64.9 | 112.3 | 127.7 | 121.2 | 112.7 | 104.0 | 148.0 | 141.0 | 58.0 | 52.5 | 52.5 | |
| 7/12 5:00 | 119.5 | 64.9 | 112.2 | 123.1 | 118.4 | 113.1 | 103.6 | 148.0 | 141.0 | 58.0 | 52.5 | 52.4 | |
| 7/12 8:00 | 119.5 | 64.9 | 112.1 | 127.5 | 118.5 | 113.2 | 103.6 | 148.0 | 141.0 | 58.0 | 52.5 | 52.4 | |
| 7/12 11:00 | 119.3 | 64.9 | 112.0 | 123.0 | 122.8 | 113.1 | 103.3 | 147.0 | 141.0 | 58.0 | 52.4 | 52.3 | |
| 7/12 14:00 | 119.6 | 63.1 | 111.9 | 126.7 | 116.0 | 112.7 | 103.0 | 147.0 | 141.0 | 58.0 | 52.4 | 52.3 | |
| 7/12 17:00 | 119.0 | 63.1 | 112.0 | 133.8 | 115.8 | 112.9 | 103.4 | 147.0 | 140.0 | 58.0 | 52.3 | 52.3 | |
| 7/12 20:00 | 119.5 | 64.4 | 111.8 | 122.2 | 117.4 | 112.9 | 103.0 | 148.0 | 141.0 | 58.0 | 52.3 | 52.2 | |
| 7/12 23:00 | 119.5 | 64.8 | 111.8 | 123.4 | 123.4 | 113.1 | 102.7 | 146.0 | 140.0 | 58.0 | 52.3 | 52.2 | |
| 7/13 2:00 | 119.5 | 64.8 | 111.8 | 125.3 | 120.2 | 113.7 | 101.7 | 147.0 | 140.0 | 58.0 | 52.2 | 52.1 | |
| 7/13 5:00 | 118.9 | 64.8 | 111.7 | 126.9 | 121.3 | 109.8 | 102.1 | 146.0 | 140.0 | 58.0 | 52.2 | 52.1 | |
| 7/13 8:00 | 119.2 | 64.8 | 111.6 | 121.5 | 122.9 | 110.0 | 102.6 | 146.0 | 138.0 | 58.0 | 52.1 | 52.1 | |
| 7/13 11:00 | 119.3 | 64.3 | 111.7 | 113.8 | 122.5 | 114.6 | 103.0 | 145.0 | 137.0 | 58.0 | 52.1 | 52.0 | |
| 7/13 14:00 | 119.3 | 63.1 | 111.7 | 118.1 | 122.7 | 109.5 | 103.3 | 145.0 | 139.0 | 58.0 | 52.1 | 52.0 | |
| 7/13 17:00 | 119.3 | 63.5 | 111.6 | 122.8 | 123.0 | 109.5 | 103.6 | 146.0 | 139.0 | 58.0 | 52.0 | 51.9 | |
| 7/13 20:00 | 119.5 | 64.5 | 111.6 | 119.4 | 122.5 | 114.9 | 103.3 | 146.0 | 139.0 | 58.0 | 52.0 | 51.9 | |
| 7/13 23:00 | 119.4 | 64.6 | 111.6 | 117.1 | 122.5 | 114.0 | 102.8 | 147.0 | 137.0 | 58.0 | 52.0 | 51.9 | |
| 7/14 2:00 | 119.1 | 64.7 | 111.6 | 118.4 | 123.0 | 113.4 | 103.0 | 148.0 | 138.0 | 58.0 | 51.9 | 51.8 | |
| 7/14 5:00 | 119.0 | 64.7 | 111.6 | 119.8 | 123.0 | 110.3 | 104.0 | 148.0 | 138.0 | 58.0 | 51.9 | 51.8 | |
| 7/14 8:00 | 119.4 | 64.7 | 111.6 | 139.8 | 124.0 | 114.3 | 103.3 | 148.0 | 137.0 | 58.0 | 51.9 | 51.8 | |
| 7/14 11:00 | 119.3 | 64.6 | 111.5 | 129.9 | 122.3 | 109.0 | 103.1 | 148.0 | 134.0 | 58.0 | 51.8 | 51.7 | |
| 7/14 14:00 | 119.0 | 63.5 | 111.6 | 115.0 | 123.6 | 109.5 | 103.0 | 148.0 | 134.0 | 58.0 | 51.8 | 51.7 | |
| 7/14 17:00 | 118.9 | 63.5 | 111.6 | 129.7 | 123.9 | 110.8 | 102.2 | 148.0 | 134.0 | 58.0 | 51.8 | 51.7 | |
| 7/14 20:00 | 118.8 | 64.5 | 111.5 | 130.6 | 124.3 | 109.9 | 102.3 | 128.0 | 134.0 | 58.0 | 51.7 | 51.7 | |
| 7/14 23:00 | 118.7 | 64.7 | 111.6 | 132.6 | 125.3 | 111.2 | 102.8 | 127.0 | 133.0 | 58.0 | 51.7 | 51.6 | |
| 7/15 2:00 | 118.6 | 64.7 | 111.5 | 140.0 | 124.6 | 110.6 | 102.5 | 128.0 | 133.0 | 58.0 | 51.7 | 51.6 | |
| 7/15 5:00 | 118.6 | 64.8 | 111.5 | 130.2 | 123.5 | 110.5 | 102.6 | 130.0 | 132.0 | 58.0 | 51.7 | 51.6 | |
| 7/15 8:00 | 118.6 | 64.9 | 111.6 | 143.7 | 123.4 | 111.0 | 102.2 | 131.0 | 133.0 | 58.0 | 51.6 | 51.5 | |
| 7/15 11:00 | 119.2 | 64.7 | 111.5 | 134.1 | 122.8 | 110.6 | 102.5 | 131.0 | 132.0 | 58.0 | 51.6 | 51.5 | |

計器不良