


## 福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 1号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
 各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
 プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力 (MPa)	B系 原子炉圧 力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
7/21 2:00		-1700	0.024	-	0.1335	0.110	0.00E+00	3.19E+01	7.17E-01	7.47E-01	
7/21 5:00		-1650	0.024	-	0.1334	0.110	0.00E+00	3.18E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 8:00		-1650	0.024	-	0.1335	0.115	0.00E+00	3.66E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 11:00		-1700	0.024	-	0.1334	0.115	0.00E+00	3.50E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 14:00		-1700	0.024	-	0.1337	0.115	0.00E+00	3.46E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 17:00		-1700	0.024	-	0.1340	0.115	0.00E+00	3.49E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 20:00		-1700	0.024	-	0.1341	0.115	0.00E+00	3.55E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/21 23:00		-1700	0.024	-	0.1343	0.115	0.00E+00	3.56E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/22 2:00		-1700	0.024	-	0.1343	0.115	0.00E+00	3.33E+01	7.16E-01	7.49E-01	
7/22 5:00		-1700	0.024	-	0.1344	0.115	0.00E+00	3.79E+01	7.16E-01	7.49E-01	
7/22 8:00		-1700	0.024	-	0.1345	0.115	0.00E+00	3.54E+01	7.16E-01	7.49E-01	
7/22 11:00		-1700	0.025	-	0.1346	0.115	0.00E+00	3.34E+01	7.16E-01	7.48E-01	
7/22 14:00		-1650	0.025	-	0.1348	0.115	0.00E+00	3.59E+01	7.16E-01	7.47E-01	
7/22 17:00		-1650	0.025	-	0.1351	0.115	0.00E+00	3.84E+01	7.16E-01	7.47E-01	
7/22 20:00		-1700	0.025	-	0.1352	0.115	0.00E+00	3.46E+01	7.16E-01	7.46E-01	
7/22 23:00		-1700	0.025	-	0.1354	0.115	0.00E+00	3.61E+01	7.16E-01	7.47E-01	
7/23 2:00		-1700	0.025	-	0.1353	0.115	0.00E+00	4.10E+01	7.16E-01	7.46E-01	
7/23 5:00		-1700	0.025	-	0.1354	0.115	0.00E+00	4.99E+01	7.16E-01	7.46E-01	
7/23 8:00		-1700	0.025	-	0.1354	0.115	0.00E+00	3.75E+01	7.16E-01	7.46E-01	
7/23 11:00		-1700	0.025	-	0.1354	0.115	0.00E+00	3.72E+01	7.16E-01	7.45E-01	
7/23 14:00		-1700	0.026	-	0.1353	0.115	0.00E+00	1.76E+02	7.16E-01	7.43E-01	
7/23 17:00		-1700	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	4.51E+01	7.16E-01	7.43E-01	
7/23 20:00		-1700	0.026	-	0.1356	0.115	0.00E+00	3.46E+01	7.16E-01	7.43E-01	
7/23 23:00		-1700	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	4.04E+01	7.16E-01	7.42E-01	
7/24 2:00		-1700	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	2.17E+02	7.16E-01	7.42E-01	
7/24 5:00		-1650	0.026	-	0.1354	0.115	0.00E+00	2.14E+02	7.16E-01	7.41E-01	
7/24 8:00		-1650	0.026	-	0.1355	0.115	0.00E+00	3.25E+01	7.16E-01	7.41E-01	
7/24 11:00		-1650	0.026	-	0.1356	0.115	0.00E+00	3.38E+01	7.16E-01	7.40E-01	
7/24 14:00		-1650	0.026	-	0.1357	0.115	0.00E+00	3.09E+01	7.16E-01	7.42E-01	
7/24 17:00		-1700	0.026	-	0.1357	0.115	0.00E+00	3.84E+01	7.16E-01	7.40E-01	
7/24 20:00		-1700	0.026	-	0.1357	0.115	0.00E+00	4.40E+01	7.16E-01	7.41E-01	
7/24 23:00		-1700	0.026	-	0.1357	0.115	0.00E+00	3.13E+01	7.16E-01	7.40E-01	
7/25 2:00		-1700	0.026	-	0.1358	0.115	0.00E+00	3.70E+01	7.16E-01	7.41E-01	
7/25 5:00		-1700	0.026	-	0.1359	0.115	0.00E+00	4.28E+01	7.16E-01	7.42E-01	
7/25 8:00		-1700	0.026	-	0.1360	0.115	0.00E+00	4.30E+01	7.16E-01	7.42E-01	
7/25 11:00		-1700	0.026	-	0.1362	0.115	0.00E+00	2.54E+02	7.16E-01	7.40E-01	
7/25 14:00		-1650	0.026	-	0.1362	0.115	0.00E+00	2.54E+02	7.16E-01	7.41E-01	
7/25 17:00		-1650	0.026	-	0.1361	0.115	0.00E+00	3.53E+01	7.16E-01	7.40E-01	
7/25 20:00		-1650	0.026	-	0.1361	0.115	0.00E+00	3.32E+01	7.16E-01	7.39E-01	
7/25 23:00		-1650	0.026	-	0.1364	0.115	0.00E+00	2.72E+02	7.16E-01	7.40E-01	
7/26 2:00		-1650	0.026	-	0.1363	0.115	0.00E+00	3.33E+01	7.16E-01	7.40E-01	
7/26 5:00		-1650	0.026	-	0.1360	0.115	0.00E+00	3.29E+01	7.15E-01	7.40E-01	
7/26 8:00		-1650	0.026	-	0.1359	0.115	0.00E+00	3.78E+01	7.15E-01	7.39E-01	
7/26 11:00		-1650	0.026	-	0.1360	0.115	0.00E+00	3.74E+01	7.15E-01	7.37E-01	
7/26 14:00		-1650	0.026	-	0.1362	0.115	0.00E+00	3.64E+01	7.15E-01	7.37E-01	
7/26 17:00		-1650	0.026	-	0.1364	0.115	0.00E+00	3.80E+01	7.15E-01	7.38E-01	
7/26 20:00		-1650	0.026	-	0.1363	0.115	0.00E+00	3.48E+01	7.15E-01	7.39E-01	
7/26 23:00		-1650	0.026	-	0.1360	0.115	0.00E+00	3.96E+01	7.14E-01	7.38E-01	
7/27 2:00		-1700	0.026	-	0.1361	0.115	0.00E+00	3.62E+01	7.14E-01	7.37E-01	
7/27 5:00		-1700	0.026	-	0.1361	0.115	0.00E+00	1.26E+02	7.14E-01	7.37E-01	
7/27 8:00		-1700	0.026	-	0.1362	0.115	0.00E+00	2.89E+02	7.14E-01	7.38E-01	
7/27 11:00		-1650		-	0.1360	0.115	0.00E+00	8.27E+01	7.14E-01	7.38E-01	
7/27 12:20			0.026	-							

DS

計器不良 計器不良