


福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/22 2:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.23E+01	1.41E+01	1.66E-01	7.47E+00	0.010	
7/22 5:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.23E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.45E+00	0.011	
7/22 8:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.23E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.42E+00	0.011	
7/22 11:00	-1850	-2150	0.031	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.42E+00	0.011	
7/22 14:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.36E+00	0.011	7/22 14:00以降D/W圧力の記載計器を変更
7/22 17:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.31E+00	0.010	
7/22 20:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.33E+00	0.011	
7/22 23:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.29E+00	0.012	
7/23 2:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.25E+00	0.011	
7/23 5:00	-1850	-2150	0.032	-	0.135		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.26E+00	0.010	
7/23 8:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.24E+00	0.011	
7/23 11:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.22E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.17E+00	0.011	
7/23 14:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.22E+01	1.41E+01	1.62E-01	7.17E+00	0.011	
7/23 17:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.62E-01	7.20E+00	0.011	
7/23 20:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.62E-01	7.20E+00	0.011	
7/23 23:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.20E+00	0.011	
7/24 2:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.15E+00	0.011	
7/24 5:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.10E+00	0.011	
7/24 8:00	-1800	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.08E+00	0.011	
7/24 11:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.11E+00	0.012	
7/24 14:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.63E-01	7.07E+00	0.012	
7/24 17:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.21E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.04E+00	0.012	
7/24 20:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.05E+00	0.012	
7/24 23:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.03E+00	0.012	
7/25 2:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.04E+00	0.012	
7/25 5:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.06E+00	0.011	
7/25 8:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.05E+00	0.011	
7/25 11:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.64E-01	7.02E+00	0.011	
7/25 14:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.03E+00	0.011	
7/25 17:00	-1850	-2150	0.033	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.06E+00	0.013	
7/25 20:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.07E+00	0.011	
7/25 23:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.09E+00	0.012	
7/26 2:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.20E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.08E+00	0.013	
7/26 5:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.03E+00	0.010	
7/26 8:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	7.02E+00	0.011	
7/26 11:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.99E+00	0.011	
7/26 14:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.96E+00	0.011	
7/26 17:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.97E+00	0.010	
7/26 20:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.66E-01	6.95E+00	0.011	
7/26 23:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.93E+00	0.010	
7/27 2:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.93E+00	0.011	
7/27 5:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.91E+00	0.011	
7/27 8:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.90E+00	0.010	
7/27 11:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.87E+00	0.011	
7/27 14:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.90E+00	0.010	
7/27 17:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.95E+00	0.010	
7/27 20:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.94E+00	0.010	
7/27 23:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.97E+00	0.012	
7/28 2:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.18E+01	1.41E+01	1.64E-01	6.95E+00	0.011	
7/28 5:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.18E+01	1.41E+01	1.64E-01	6.94E+00	0.011	
7/28 8:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.93E+00	0.012	
7/28 11:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.64E-01	6.92E+00	0.011	

計器不良

計器不良