


## 福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ



福島第一原子力発電所 2号機 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。  
プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/27 2:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.93E+00	0.011	
7/27 5:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.91E+00	0.011	
7/27 8:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.90E+00	0.010	
7/27 11:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.87E+00	0.011	
7/27 14:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.90E+00	0.010	
7/27 17:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.95E+00	0.010	
7/27 20:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.94E+00	0.010	
7/27 23:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.19E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.97E+00	0.012	
7/28 2:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.18E+01	1.41E+01	1.64E-01	6.95E+00	0.011	
7/28 5:00	-1850	-2150	0.034	-	0.136		1.18E+01	1.41E+01	1.64E-01	6.94E+00	0.011	
7/28 8:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.41E+01	1.65E-01	6.93E+00	0.012	
7/28 11:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.64E-01	6.92E+00	0.011	
7/28 14:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.64E-01	6.89E+00	0.010	
7/28 17:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.64E-01	6.87E+00	0.010	
7/28 23:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.64E-01	6.90E+00	0.012	
7/29 5:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.63E-01	6.89E+00	0.011	
7/29 11:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.63E-01	6.84E+00	0.009	
7/29 17:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.63E-01	6.86E+00	0.011	
7/29 23:00	-1850	-2150	0.033	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.64E-01	6.86E+00	0.010	
7/30 5:00	-1850	-2150	0.032	-	0.135		1.18E+01	1.42E+01	1.64E-01	6.79E+00	0.010	
7/30 11:00	-1850	-2150	0.032	-	0.135		1.18E+01	1.43E+01	1.64E-01	6.79E+00	0.011	
7/30 17:00	-1850	-2150	0.032	-	0.135		1.18E+01	1.43E+01	1.63E-01	6.69E+00	0.011	
7/30 23:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.17E+01	1.43E+01	1.62E-01	6.63E+00	0.010	
7/31 5:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.17E+01	1.43E+01	1.62E-01	6.65E+00	0.011	
7/31 11:00	-1850	-2150	0.032	-	0.134		1.17E+01	1.43E+01	1.61E-01	6.61E+00	0.010	
7/31 17:00	-1850	-2150	0.032	-	0.133		1.17E+01	1.43E+01	1.60E-01	6.67E+00	0.010	
7/31 23:00	-1850	-2150	0.031	-	0.133		1.17E+01	1.44E+01	1.60E-01	6.66E+00	0.011	
8/1 5:00	-1850	-2150	0.031	-	0.133		1.16E+01	1.44E+01	1.59E-01	6.71E+00	0.010	
8/1 11:00	-1850	-2150	0.032	-	0.133		1.16E+01	1.44E+01	1.59E-01	6.69E+00	0.010	
8/1 17:00	-1850	-2150	0.032	-	0.133		1.16E+01	1.44E+01	1.58E-01	6.65E+00	0.010	
8/1 23:00	-1850	-2150	0.032	-	0.133		1.16E+01	1.44E+01	1.58E-01	6.63E+00	0.011	
8/2 5:00	-1850	-2150	0.032	-	0.133		1.16E+01	1.44E+01	1.57E-01	6.59E+00	0.012	

計器不良

計器不良