


# 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ



### 福島第一原子力発電所 3号機 水位・圧力に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)A (mm)	原子炉水位 (燃料域B) (mm)	A系 原子炉圧力 (MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中央制御 室線量 (mSv/h)	備考
7/28 2:00	-1750	-2150	-0.172	-0.100	0.1016	0.1845	4.01E+00	2.88E+00	3.63E-01	3.54E-01	0.020	
7/28 5:00	-1750	-2150	-0.170	-0.100	0.1016	0.1843	4.01E+00	2.88E+00	3.63E-01	3.53E-01	0.020	
7/28 8:00	-1700	-2150	-0.168	-0.100	0.1016	0.1841	4.00E+00	2.88E+00	3.63E-01	3.53E-01	0.020	
7/28 11:00	-1700	-2150	-0.168	-0.098	0.1016	0.1841	4.00E+00	2.87E+00	3.63E-01	3.53E-01	0.020	
7/28 14:00	-1700	-2150	-0.170	-0.098	0.1016	0.1841	4.00E+00	2.87E+00	3.62E-01	3.52E-01	0.020	
7/28 17:00	-1700	-2100	-0.172	-0.100	0.1016	0.1841	3.99E+00	2.87E+00	3.62E-01	3.52E-01	0.020	
7/28 23:00	-1700	-2100	-0.168	-0.100	0.1016	0.1839	3.99E+00	2.87E+00	3.62E-01	3.51E-01	0.020	
7/29 5:00	-1700	-2100	-0.168	-0.100	0.1016	0.1839	3.98E+00	2.86E+00	3.61E-01	3.50E-01	0.020	
7/29 11:00	-1700	-2150	-0.168	-0.100	0.1016	0.1839	3.98E+00	2.86E+00	3.60E-01	3.49E-01	0.020	
7/29 17:00	-1700	-2100	-0.172	-0.100	0.1016	0.1838	3.97E+00	2.86E+00	3.60E-01	3.48E-01	0.020	
7/29 23:00	-1700	-2100	-0.172	-0.100	0.1016	0.1836	3.97E+00	2.86E+00	3.59E-01	3.48E-01	0.020	
7/30 5:00	-1700	-2150	-0.170	-0.098	0.1016	0.1836	3.96E+00	2.85E+00	3.59E-01	3.47E-01	0.020	
7/30 11:00	-1700	-2150	-0.172	-0.100	0.1016	0.1838	3.96E+00	2.85E+00	3.58E-01	3.46E-01	0.020	
7/30 17:00	-1700	-2150	-0.170	-0.100	0.1016	0.1838	3.95E+00	2.85E+00	3.57E-01	3.45E-01	0.020	
7/30 23:00	-1750	-2150	-0.170	-0.100	0.1016	0.1839	3.95E+00	2.84E+00	3.57E-01	3.44E-01	0.020	
7/31 5:00	-1800	-2150	-0.170	-0.100	0.1016	0.1839	3.94E+00	2.84E+00	3.57E-01	3.42E-01	0.020	
7/31 11:00	-1850	-2300	-0.172	-0.100	0.1016	0.1839	3.94E+00	2.84E+00	3.56E-01	3.41E-01	0.020	
7/31 17:00	-1900	-2300	-0.170	-0.100	0.1016	0.1839	3.93E+00	2.84E+00	3.55E-01	3.41E-01	0.020	
7/31 23:00	-1900	-2300	-0.172	-0.100	0.1016	0.1839	3.93E+00	2.84E+00	3.55E-01	3.40E-01	0.020	
8/1 5:00	-1900	-2300	-0.172	-0.098	0.1016	0.1839	3.92E+00	2.83E+00	3.54E-01	3.39E-01	0.020	
8/1 11:00	-1900	-2250	-0.170	-0.098	0.1016	0.1839	3.91E+00	2.83E+00	3.54E-01	3.39E-01	0.020	
8/1 17:00	-1900	-2300	-0.170	-0.098	0.1016	0.1839	3.91E+00	2.83E+00	3.54E-01	3.38E-01	0.020	
8/1 23:00	-1900	-2300	-0.168	-0.100	0.1016	0.1839	3.91E+00	2.82E+00	3.53E-01	3.38E-01	0.020	
8/2 5:00	-1900	-2300	-0.168	-0.102	0.1016	0.1839	3.91E+00	2.82E+00	3.53E-01	3.37E-01	0.020	
8/2 11:00	-1900	-2300	-0.168	-0.102	0.1016	0.1839	3.90E+00	2.82E+00	3.53E-01	3.37E-01	0.020	
8/2 17:00	-1900	-2250	-0.170	-0.100	0.1016	0.1841	3.90E+00	2.82E+00	3.52E-01	3.37E-01	0.020	
8/2 23:00	-1900	-2250	-0.170	-0.100	0.1016	0.1841	3.89E+00	2.82E+00	3.52E-01	3.36E-01	0.020	
8/3 5:00	-1900	-2250	-0.168	-0.102	0.1016	0.1841	3.89E+00	2.82E+00	3.51E-01	3.36E-01	0.019	