




# 福島第一原子力発電所 1号機 温度に関するパラメータ (代表点)

【留意事項】  
各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。



# 福島第一原子力発電所 1号機 温度に関するパラメータ (給水ノズル及び安全弁排気温度)



# 福島第一原子力発電所 1号機 温度に関するパラメータ

**【留意事項】**

各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

| 日時        | VESSEL frange | Vessel frange | 給水ノズル N4B (終端) | 給水ノズル N4B (内) | 給水ノズル N4C (終端) | 給水ノズル N4C (内) | vessel core | 圧力容器下部 (下部ヘッド) | GRDハウジング 上部 | GRDハウジング 下部 | 安全弁排気 203-4A① | 安全弁排気 203-4C② | 安全弁排気 203-4B③ | SR弁排気 203-3A⑥ | SR弁排気 203-3B⑦ | SR弁排気 203-3C⑧ | SR弁排気 203-3D⑨ | D/W HVH戻り (HVH-12C) | RPV <sup>h</sup> ローシール (HVH-12A) | S/C プール水温度 A | S/C プール水温度 B | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----|
| 9/1 5:00  | 86.9          | 86.7          | 92.6           | 87.8          | 86.8           | 86.7          | 87.1        | 87.6           | 88.4        | 88.2        | 95.7          | 90.7          | 88.6          | 89.6          | 89.2          | 90.2          | 87.6          | 89.2                | 87.3                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/1 11:00 | 87.0          | 86.9          | 92.8           | 88.0          | 86.9           | 86.8          | 87.1        | 87.8           | 88.5        | 88.3        | 95.8          | 90.8          | 88.8          | 89.8          | 89.3          | 90.2          | 87.7          | 89.4                | 87.6                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/1 17:00 | 86.8          | 86.7          | 92.6           | 87.7          | 86.8           | 86.6          | 87.0        | 87.6           | 88.3        | 88.1        | 95.6          | 90.6          | 88.5          | 89.6          | 89.1          | 90.1          | 87.6          | 89.2                | 87.4                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/1 23:00 | 86.9          | 86.8          | 92.7           | 87.9          | 86.9           | 86.8          | 87.1        | 87.8           | 88.5        | 88.3        | 95.8          | 90.8          | 88.7          | 89.7          | 89.2          | 90.2          | 87.7          | 89.4                | 87.5                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/2 5:00  | 86.7          | 86.6          | 92.5           | 87.7          | 86.7           | 86.5          | 86.9        | 87.5           | 88.2        | 88.0        | 95.6          | 90.5          | 88.4          | 89.5          | 89.0          | 90.0          | 87.5          | 89.3                | 87.3                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/2 11:00 | 86.2          | 86.1          | 91.9           | 87.1          | 86.1           | 86.0          | 86.3        | 87.0           | 87.7        | 87.6        | 94.9          | 90.0          | 88.0          | 89.0          | 88.5          | 89.4          | 87.0          | 89.0                | 87.0                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/2 17:00 | 86.2          | 86.1          | 92.0           | 87.1          | 86.1           | 86.0          | 86.4        | 87.0           | 87.7        | 87.6        | 94.9          | 89.9          | 88.0          | 89.0          | 88.5          | 89.5          | 87.0          | 88.9                | 86.9                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/2 23:00 | 85.8          | 85.7          | 91.5           | 86.7          | 85.8           | 85.6          | 86.0        | 86.6           | 87.4        | 87.2        | 94.5          | 89.5          | 87.6          | 88.6          | 88.1          | 89.0          | 86.6          | 88.4                | 86.5                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/3 5:00  | 85.5          | 85.4          | 91.2           | 86.4          | 85.5           | 85.3          | 85.7        | 86.4           | 87.1        | 86.9        | 94.1          | 89.3          | 87.3          | 88.3          | 87.8          | 88.7          | 86.4          | 88.2                | 86.3                             | 45.6         | 45.4         |    |
| 9/3 11:00 | 85.7          | 85.6          | 91.4           | 86.6          | 85.6           | 85.5          | 85.9        | 86.5           | 87.2        | 87.1        | 94.3          | 89.4          | 87.4          | 88.4          | 87.9          | 88.9          | 86.4          | 88.3                | 86.4                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/3 17:00 | 85.1          | 85.0          | 90.8           | 86.1          | 85.1           | 85.0          | 85.4        | 86.0           | 86.8        | 86.6        | 93.8          | 88.8          | 86.9          | 87.9          | 87.4          | 88.4          | 85.9          | 87.7                | 85.9                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/3 23:00 | 84.9          | 84.8          | 90.6           | 85.8          | 84.9           | 84.8          | 85.1        | 85.8           | 86.6        | 86.4        | 93.6          | 88.6          | 86.8          | 87.7          | 87.2          | 88.1          | 85.8          | 87.6                | 85.6                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/4 5:00  | 84.7          | 84.6          | 90.4           | 85.7          | 84.7           | 84.6          | 85.0        | 85.6           | 86.4        | 86.3        | 93.4          | 88.4          | 86.5          | 87.4          | 87.0          | 87.9          | 85.5          | 87.4                | 85.4                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/4 11:00 | 84.4          | 84.3          | 90.0           | 85.3          | 84.4           | 84.3          | 84.7        | 85.3           | 86.1        | 86.0        | 93.1          | 88.2          | 86.3          | 87.1          | 86.7          | 87.7          | 85.3          | 87.1                | 85.2                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/4 17:00 | 84.5          | 84.6          | 90.1           | 85.5          | 84.6           | 84.6          | 84.9        | 85.4           | 86.2        | 86.0        | 93.3          | 88.3          | 86.4          | 87.3          | 86.8          | 87.8          | 85.5          | 87.2                | 85.3                             | 45.6         | 45.3         |    |
| 9/4 23:00 | 84.4          | 84.4          | 90.0           | 85.4          | 84.5           | 84.4          | 84.7        | 85.2           | 86.1        | 85.9        | 93.1          | 88.2          | 86.3          | 87.1          | 86.7          | 87.6          | 85.3          | 87.1                | 85.1                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/5 5:00  | 84.2          | 84.3          | 89.9           | 85.3          | 84.3           | 84.2          | 84.6        | 85.1           | 86.0        | 85.8        | 93.0          | 88.1          | 86.1          | 87.0          | 86.5          | 87.5          | 85.2          | 87.0                | 84.9                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/5 11:00 | 84.6          | 84.7          | 90.3           | 85.6          | 84.6           | 84.6          | 85.0        | 85.4           | 86.3        | 86.1        | 93.4          | 88.4          | 86.5          | 87.4          | 86.9          | 87.9          | 85.5          | 87.5                | 85.4                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/5 17:00 | 84.6          | 84.7          | 90.4           | 85.7          | 84.7           | 84.7          | 85.0        | 85.5           | 86.3        | 86.1        | 93.4          | 88.5          | 86.5          | 87.4          | 87.0          | 87.9          | 85.5          | 87.3                | 85.2                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/5 23:00 | 84.7          | 84.8          | 90.5           | 85.8          | 84.8           | 84.8          | 85.1        | 85.6           | 86.4        | 86.2        | 93.5          | 88.5          | 86.6          | 87.4          | 87.0          | 88.0          | 85.7          | 87.3                | 85.2                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/6 5:00  | 84.9          | 85.0          | 90.7           | 86.0          | 85.0           | 84.9          | 85.3        | 85.7           | 86.4        | 86.1        | 93.8          | 88.7          | 86.8          | 87.7          | 87.2          | 88.8          | 85.8          | 87.5                | 85.4                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/6 11:00 | 84.8          | 84.9          | 90.5           | 85.8          | 84.8           | 84.8          | 85.2        | 85.6           | 86.4        | 86.2        | 93.5          | 88.5          | 86.6          | 87.6          | 87.1          | 88.0          | 85.7          | 87.5                | 85.4                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/6 17:00 | 85.3          | 85.4          | 91.1           | 86.3          | 85.3           | 85.3          | 85.7        | 86.1           | 86.9        | 86.7        | 94.1          | 89.0          | 87.2          | 88.1          | 87.5          | 88.5          | 86.2          | 87.9                | 85.9                             | 45.5         | 45.2         |    |
| 9/6 23:00 | 85.2          | 85.2          | 91.0           | 86.2          | 85.3           | 85.2          | 85.6        | 86.0           | 86.8        | 86.6        | 94.0          | 89.0          | 87.1          | 88.0          | 87.5          | 88.4          | 86.0          | 87.9                | 85.8                             | 45.4         | 45.2         |    |
| 9/7 5:00  | 84.9          | 85.0          | 90.8           | 86.0          | 85.0           | 84.9          | 85.3        | 85.8           | 86.6        | 86.4        | 93.7          | 88.7          | 86.8          | 87.7          | 87.2          | 88.2          | 85.9          | 87.6                | 85.5                             | 45.5         | 45.3         |    |
| 9/7 11:00 | 85.4          | 85.4          | 91.2           | 86.4          | 85.4           | 85.3          | 85.7        | 86.2           | 87.0        | 86.8        | 94.2          | 89.1          | 87.2          | 88.1          | 87.7          | 88.6          | 86.2          | 88.0                | 85.8                             | 45.5         | 45.2         |    |