

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/cm³)

| 測定場所 | 移送後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | - | ND | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |

Cs-134 (Bq/cm³)

| 測定場所 | 移送後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | 0.034 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | - | ND | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | ND | | | | | |
| | 0.046 | 0.063 | 0.044 | 0.069 | 0.094 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.098 | 0.08 | 0.068 | 0.062 | 0.071 | 0.086 | 0.037 | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |

Cs-137 (Bq/cm³)

| 測定場所 | 移送後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|
| | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | 0.028 | 0.037 | ND | ND | 0.027 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | - | ND | - | - | - | - | - | - | ND | - | - | - | - | - | - | ND | | | | | |
| | 0.076 | 0.12 | 0.059 | 0.098 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.059 | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |
| | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | | | | | |

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。

は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定。(H23 4/29 ~)

は地下水流の下流側であることから、追加で測定。(H23 5/26 ~)

を追加で測定。(H23 5/30 ~)

を追加で測定。(H23 8/2 ~)

本分析における放射能濃度の検出限界値 (I-131が約0.01Bq/cm³、Cs-134が約0.02Bq/cm³、Cs-137が約0.03Bq/cm³)

を下回る場合は、「ND」と記載。(H24 4/16)

ただし、検出限界値は検出器や試料性状により異なるため、この値以下でも検出される場合もある。

<測定箇所>

- 4号T/B建屋南東
- プロセス主建屋北東
- プロセス主建屋南東
- プロセス主建屋南西
- 雑固体廃棄物減容処理建屋南
- サイトバンカ建屋南西
- 焼却工作建屋 西側
- 雑固体廃棄物減容処理建屋北
- サイトバンカ建屋南東