

福島第一原子力発電所 サブドレンのPu分析結果

1. 測定結果：

(単位：Bq/cm<sup>3</sup>)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+Pu-240
2号機サブドレン	平成 24 年 6 月 11 日	N.D. [ $<1.9 \times 10^{-6}$ ]	N.D. [ $<1.6 \times 10^{-6}$ ]
4号機サブドレン		N.D. [ $<2.1 \times 10^{-6}$ ]	N.D. [ $<1.8 \times 10^{-6}$ ]

[ ]内は検出限界値を示す

2. 分析機関：株式会社 化研

3. 評価：

今回測定した試料からはPu-238,Pu-239+Pu-240は検出されなかった。

以 上