

## 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8
採取日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	10月19日	/	/	/
採取時刻	9:15	9:00	8:50	8:40	8:30	/	/	/
全β	330,000	21	82	ND(19)	ND(19)	/	/	/
H-3(約12年)	550,000	330	220	130	2,100	/	/	/

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

