

# 福島第一原子力発電所の淡水化装置（逆浸透膜式）から濃縮水貯槽への 移送配管における漏水に関するサンプリング結果

## 1～4号機側南放水口付近のサンプリング結果について

【試料採取場所】 1～4号機側南放水口付近

【試料採取日時】 平成25年12月8日（日）5：30

【測定結果】

核種	放射性物質濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	検出限界値 (Bq/cm <sup>3</sup> )	半減期
I-131	検出限界未満	1.1 × 10 <sup>-3</sup>	約8日
Cs-134	検出限界未満	1.3 × 10 <sup>-3</sup>	約2年
Cs-137	検出限界未満	1.4 × 10 <sup>-3</sup>	約30年
Sb-125	検出限界未満	3.3 × 10 <sup>-3</sup>	約3年
全β	検出限界未満	1.8 × 10 <sup>-2</sup>	—

γ核種については主な核種を記載