

福島第一原子力発電所 サブドレンのPu分析結果

1.測定結果：

(単位：Bq/cm³)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239+Pu-240
2号機サブドレン	平成24年12月10日	N.D. [$<6.2 \times 10^{-7}$]	N.D. [$<6.2 \times 10^{-7}$]
4号機サブドレン		N.D. [$<7.5 \times 10^{-7}$]	N.D. [$<7.5 \times 10^{-7}$]

[]内は検出限界値を示す

2.分析機関：株式会社 化研

3.評価：

今回測定した試料からはPu-238, Pu-239+Pu-240は検出されなかった。

以 上