

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	10月27日	10月27日
採取時刻	15:20	15:00
Cs-134(約2年)	31,000	1,700
Cs-137(約30年)	95,000	5,300
全	120,000	7,600
H-3(約12年)	320	810

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

