

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	10月30日	10月30日
採取時刻	12:25	12:10
Cs-134(約2年)	24,000	1,600
Cs-137(約30年)	73,000	4,700
全	110,000	7,300
H-3(約12年)	170	700

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

