

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |       |
|--------------|-----------|-------|
|              | 上流側       | 下流側   |
| 採取日          | 11月4日     | 11月4日 |
| 採取時刻         | 12:30     | 12:10 |
| Cs-134(約2年)  | 11,000    | 2,000 |
| Cs-137(約30年) | 35,000    | 6,200 |
| 全β           | 45,000    | 8,800 |
| H-3(約12年)    | 360       | 760   |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

