

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	11月10日	11月10日
採取時刻	11:50	11:30
Cs-134(約2年)	9,000	760
Cs-137(約30年)	29,000	2,400
全	45,000	3,800
H-3(約12年)	370	810

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

