

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	11月20日	11月20日
採取時刻	14:40	14:10
Cs-134(約2年)	8,000	580
Cs-137(約30年)	24,000	1,900
全	33,000	3,400
H-3(約12年)	390	850

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

