

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

|              | 1号機放水路立坑水 |        |
|--------------|-----------|--------|
|              | 上流側       | 下流側    |
| 採取日          | 11月25日    | 11月25日 |
| 採取時刻         | 11:55     | 11:40  |
| Cs-134(約2年)  | 6,900     | 640    |
| Cs-137(約30年) | 22,000    | 2,100  |
| 全            | 30,000    | 3,600  |
| H-3(約12年)    | 470       | 710    |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

