

## 福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	11月27日	11月27日
採取時刻	11:00	10:50
Cs-134(約2年)	5,400	1,000
Cs-137(約30年)	17,000	3,100
全β	21,000	4,800
H-3(約12年)	340	750

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

