

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	12月1日	12月1日
採取時刻	14:55	14:40
Cs-134(約2年)	4,700	1,200
Cs-137(約30年)	15,000	3,800
全	20,000	5,400
H-3(約12年)	360	680

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

