

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	12月8日	12月8日
採取時刻	10:55	10:40
Cs-134(約2年)	4,900	480
Cs-137(約30年)	16,000	1,600
全	19,000	3,000
H-3(約12年)	480	870

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

