

福島第一原子力発電所構内1号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水	
	上流側	下流側
採取日	12月18日	12月18日
採取時刻	16:40	16:20
Cs-134(約2年)	3,700	440
Cs-137(約30年)	12,000	1,500
全	16,000	3,300
H-3(約12年)	420	960

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

