

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

< 参考資料 >
 平成26年1月10日
 東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水											
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	ウェルポイント	F-1
採取日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日	1月8日		
採取時刻	11:05	11:00	10:37	10:33	10:30	10:04	10:17	10:24	10:54			
全	9,000	ND(17)	ND(17)	24	ND(17)	ND(17)	ND(18)	ND(17)	24			
H-3(約12年)	17,000	350	1,800	950	1,800	240	340	1,500	9,500			

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6
全	710,000 [11/10]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]	46 [9/20]
H-3(約12年)	790,000 [10/17]	530 [10/5] <1/3>	2,500<1/4>	2,200 [12/7,12/16, 12/18]	3,100 [11/10,11/13]	350 [12/18] <1/1>

	E-7	E-8	E-9	E-10	ウェルポイント	F-1
全	ND	17 [10/3]	730 [12/27]	28 [11/6]	16,000 [11/28]	19[12/27]
H-3(約12年)	840 [10/9]	2,300 [11/13]	51,000 [11/25]	53,000 [12/31]	190,000 [11/30]	720[12/31]

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、 []は平成26年。

