

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

< 参考資料 >
平成26年1月14日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|------|---------|-----|
| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | E-10 | ウェルポイント | F-1 |
| 採取日 | 1月12日 | 1月12日 | 1月12日 | 1月12日 | 1月12日 | | | | | | | |
| 採取時刻 | 11:45 | 11:40 | 11:34 | 11:28 | 11:17 | | | | | | | |
| 全β | 14,000 | ND(17) | ND(17) | 32 | ND(17) | | | | | | | |
| H-3(約12年) | 180,000 | 310 | 2,100 | 1,600 | 1,800 | | | | | | | |

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考>前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 全β | 710,000 [11/10] | 650 [9/4] | 570 [9/18] | 1,300 [9/15] | 100 [9/24] | 46 [9/20] |
| H-3(約12年) | 790,000 [10/17] | 530 [10/5] <1/3> | 2,600 <1/11> | 2,200 [12/7, 12/16, 12/18] | 3,100 [11/10,11/13] | 350 [12/18] <1/1> |

| | E-7 | E-8 | E-9 | E-10 | ウェルポイント | F-1 |
|-----------|------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 全β | ND | 17 [10/3] | 730 [12/27] | 28 [11/6] | 16,000 [11/28] | 19 [12/27] |
| H-3(約12年) | 840 [10/9] | 2,300 [11/13] | 51,000 [11/25] | 53,000 [12/31] <1/11> | 190,000 [11/30] | 720 [12/31] |

*カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、< >は平成26年。

