

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（H4エリア周辺）

< 参考資料 >  
平成26年2月12日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水												ウェル ポイント	F-1	
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12			
採取日	2月10日	2月10日	2月10日	2月10日	2月10日	/	/	/	2月10日	/	/	/	/	/	/
採取時刻	9:50	9:45	9:50	9:45	9:40	/	/	/	9:55	/	/	/	/	/	/
全β	7,200	ND(15)	ND(15)	18	ND(15)	/	/	/	22	/	/	/	/	/	/
H-3(約12年)	51,000	370	1,700	630	1,800	/	/	/	2,500	/	/	/	/	/	/

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## <参考> 前回公表までの最高値

単位: Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7
全β	710,000 [11/10]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]	46 [9/20]	21 <1/22>
H-3(約12年)	790,000 [10/17]	530 [10/5] <1/3>	2,800 <1/17>	2,200 [12/7, 12/16, 12/18]	3,100 [11/10, 11/13]	350 [12/18] <1/1>	840 [10/9]

  

	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	ウェルポイント	F-1
全β	17 [10/3]	730 [12/27]	29 <1/30>	110 <2/5>	37 <1/23>	16,000 [11/28]	24 <1/31>
H-3(約12年)	2,300 [11/13]	51,000 [11/25]	54,000 <1/21>	190 <2/5>	2,500 <1/23>	190,000 [11/30]	720 [12/31]

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、< >は平成26年。

