

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

< 参考資料 >
平成26年3月21日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|------|------|------|---------|-----|
| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | E-10 | E-11 | E-12 | ウェルポイント | F-1 |
| 採取日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | | | | | |
| 採取時刻 | 9:13 | 9:09 | 8:57 | 8:53 | 8:48 | 9:29 | 8:38 | 8:44 | 9:17 | | | | | |
| 全 | 7,100 | 25 | ND(17) | 24 | ND(17) | 24 | ND(17) | ND(17) | 3,500 | | | | | |
| H-3(約12年) | 42,000 | 300 | 4,500* ¹ | 2,200 | 1,300 | 260 | 260 | 990 | 7,400 | | | | | |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 1 過去最高値(「福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 全 | 710,000 [11/10] | 650 [9/4] | 570 [9/18] | 1,300 [9/15] | 100 [9/24] | 46 [9/20] | 32 <3/5> |
| H-3(約12年) | 790,000 [10/17] | 530 [10/5] <1/3> | 4,300 <3/18> | 2,600 <2/18> | 3,100 [11/10,11/13] | 350 [12/18] <1/1> | 1,100<2/19> |

| | E-8 | E-9 | E-10 | E-11 | E-12 | ウェルポイント | F-1 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|------------|
| 全 | 17 [10/3] | 8,300 <2/28> | 32 <3/13> | 110<2/5> | 37 <1/23> | 16,000 [11/28] | 24 <1/31> |
| H-3(約12年) | 2,300 [11/13] | 51,000 [11/25] | 54,000 <1/21> | 1,000<2/12> | 2,900 <2/12> | 190,000 [11/30] | 770 <2/25> |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、 < > は平成26年。

