

訂正版

< 参考資料 >  
平成26年4月10日  
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける  
水漏れに関するサンプリング結果について (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

|           | H4エリア周辺地下水 |      |       |       |      |     |     |     |     |                   |      |      | ウェル<br>ポイント | F-1    |
|-----------|------------|------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-------------------|------|------|-------------|--------|
|           | E-1        | E-2  | E-3   | E-4   | E-5  | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | E-10              | E-11 | E-12 |             |        |
| 採取日       | 4月8日       | 4月8日 | 4月8日  | 4月8日  | 4月8日 | /   | /   | /   | /   | 4月8日              | /    | /    | /           | 4月8日   |
| 採取時刻      | 9:09       | 9:01 | 8:55  | 8:51  | 8:47 | /   | /   | /   | /   | 9:13              | /    | /    | /           | 9:05   |
| 全         | 80,000     | 22   | 51    | 40    | 29   | /   | /   | /   | /   | 160 <sup>*1</sup> | /    | /    | /           | ND(18) |
| H-3(約12年) | 21,000     | 400  | 1,200 | 1,800 | 890  | /   | /   | /   | /   | 500               | /    | /    | /           | 470    |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 1 過去最高値(「福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)」およびその関連の参考資料で過去に示した値との比較)  
F-1の分析結果を誤ってE-12に記載していたことから、訂正させていただきます。(平成26年4月11日訂正)

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

|           | E-1             | E-2              | E-3          | E-4          | E-5                 | E-6               | E-7          |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 全         | 710,000 [11/10] | 650 [9/4]        | 570 [9/18]   | 1,300 [9/15] | 100 [9/24]          | 46 [9/20]         | 32 <3/5>     |
| H-3(約12年) | 790,000 [10/17] | 530 [10/5] <1/3> | 5,500 <3/30> | 2,600 <2/18> | 3,100 [11/10,11/13] | 350 [12/18] <1/1> | 1,100 <2/19> |

  

|           | E-8           | E-9            | E-10          | E-11         | E-12         | ウェルポイント         | F-1        |
|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 全         | 17 [10/3]     | 8,300 <2/28>   | 54 <4/5>      | 110 <2/5>    | 37 <1/23>    | 16,000 [11/28]  | 25 <4/1>   |
| H-3(約12年) | 2,300 [11/13] | 51,000 [11/25] | 54,000 <1/21> | 1,000 <2/12> | 2,900 <2/12> | 190,000 [11/30] | 770 <2/25> |

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、 < > は平成26年。

