

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H4エリア周辺)

< 参 考 資 料 >  
平成26年4月18日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

|           | H4エリア周辺地下水 |        |        |       |        |       |        |        |       |       |      |      |  | ウェル<br>ポイント | F-1 |
|-----------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|--|-------------|-----|
|           | E-1        | E-2    | E-3    | E-4   | E-5    | E-6   | E-7    | E-8    | E-9   | E-10  | E-11 | E-12 |  |             |     |
| 採取日       | 4月16日      | 4月16日  | 4月16日  | 4月16日 | 4月16日  | 4月16日 | 4月16日  | 4月16日  | 4月16日 | 4月16日 |      |      |  |             |     |
| 採取時刻      | 8:52       | 10:10  | 9:52   | 9:48  | 9:45   | 10:20 | 9:25   | 9:28   | 10:05 |       |      |      |  |             |     |
| 全         | 32,000     | ND(17) | ND(17) | 19    | ND(17) | 24    | ND(17) | ND(17) | 2,600 |       |      |      |  |             |     |
| H-3(約12年) | 43,000     | 370    | 4,500  | 1,800 | 910    | 180   | 220    | 740    | 110   |       |      |      |  |             |     |

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## < 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

|           | E-1             | E-2              | E-3          | E-4          | E-5                 | E-6               | E-7          |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 全         | 710,000 [11/10] | 650 [9/4]        | 570 [9/18]   | 1,300 [9/15] | 100 [9/24]          | 46 [9/20]         | 32 <3/5>     |
| H-3(約12年) | 790,000 [10/17] | 530 [10/5] <1/3> | 5,500 <3/30> | 2,600 <2/18> | 3,100 [11/10,11/13] | 350 [12/18] <1/1> | 1,100 <2/19> |

  

|           | E-8           | E-9            | E-10          | E-11         | E-12         | ウェルポイント         | F-1        |
|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 全         | 19 <4/9>      | 8,300 <2/28>   | 160 <4/8>     | 110 <2/5>    | 37 <1/23>    | 16,000 [11/28]  | 26 <4/11>  |
| H-3(約12年) | 2,300 [11/13] | 51,000 [11/25] | 54,000 <1/21> | 1,000 <2/12> | 2,900 <2/12> | 190,000 [11/30] | 770 <2/25> |

\*カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、 < > は平成26年。

