

# 福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H4エリア周辺)

< 参 考 資 料 >  
平成26年6月2日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水												ウェル ポイント	F-1
	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12		
採取日	5月31日	5月31日	5月31日	5月31日	5月31日	/	/	/	/	5月31日	/	/	/	/
採取時刻	9:14	9:09	8:51	8:46	8:41	/	/	/	/	9:03	/	/	/	/
全	11,000	19	ND(17)	26	17	/	/	/	/	32	/	/	/	/
H-3(約12年)	43,000	350	5,200	1,000	890	/	/	/	/	12,000	/	/	/	/

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## < 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7
全	710,000 [11/10]	650 [9/4]	570 [9/18]	1,300 [9/15]	100 [9/24]	46 [9/20]	50 <5/21>
H-3(約12年)	790,000 [10/17]	530 [10/5] <1/3>	7,700<4/28>	2,600 <2/18,3/1>	3,100 [11/10,11/13]	350 [12/18] <1/1>	1,100 <2/19>

  

	E-8	E-9	E-10	E-11	E-12	ウェルポイント	F-1
全	21 <5/21>	8,300 <2/28>	160 <4/8>	110 <2/5>	37 <1/23>	16,000 [11/28]	28 <4/25>
H-3(約12年)	2,300 [11/13]	51,000 [11/25]	54,000 <1/21>	1,000 <2/12>	2,900 <2/12>	190,000 [11/30]	770 <2/25>

\*カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、 < > は平成26年。

