

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H4エリア周辺)

< 参 考 資 料 >
平成26年8月7日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | | | | | | | | | ウェル ポイント | F-1 |
|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|------|------|-------------|--------|
| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | E-10 | E-11 | E-12 | | |
| 採取日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | 8月5日 | / | / | / | / | 8月5日 | / | / | / | 8月5日 |
| 採取時刻 | 9:21 | 9:07 | 8:57 | 8:52 | 8:46 | / | / | / | / | 9:28 | / | / | / | 9:14 |
| 全 | 4,500 | ND(18) | ND(18) | ND(18) | ND(18) | / | / | / | / | ND(18) | / | / | / | ND(18) |
| H-3(約12年) | 14,000 | 220 | 3,300 | 670 | 410 | / | / | / | / | 28,000 | / | / | / | 150 |

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 |
|-----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 全 | 710,000 [11/10] | 650 [9/4] | 570 [9/18] | 1,300 [9/15] | 100 [9/24] | 46 [9/20] | 50 <5/21> |
| H-3(約12年) | 790,000 [10/17] | 530 [10/5] <1/3> | 7,700<4/28> | 2,600 <2/18,3/1> | 3,100 [11/10,11/13] | 350 [12/18] <1/1> | 1,100 <2/19> |

| | E-8 | E-9 | E-10 | E-11 | E-12 | ウェルポイント | F-1 |
|-----------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 全 | 26 <6/11> | 8,300 <2/28> | 160 <4/8> | 110 <2/5> | 37 <1/23> | 16,000 [11/28] | 28 <4/25> |
| H-3(約12年) | 2,300 [11/13] | 51,000 [11/25] | 54,000 <1/21> | 1,000 <2/12> | 2,900 <2/12> | 190,000 [11/30] | 770 <2/25> |

*カッコ内は、各値の採取日を示す。()は平成25年、 []は平成26年。

