

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果（H6エリア周辺）

< 参考資料 >  
平成26年3月18日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日			3月17日
採取時刻			9:31
全β			35
H-3(約12年)			ND(110)

\* 太枠内が今回公表データ。他は3月17日にお知らせ済み。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

