

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

< 参考資料 >
平成26年4月5日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

| | H6エリア周辺地下水 | | |
|-----------|------------|-------|------|
| | G-1 | G-2 | G-3 |
| 採取日 | 4月2日 | 4月2日 | 4月2日 |
| 採取時刻 | 8:40 | 8:47 | 8:53 |
| 全 | ND(17) | 19 | 25 |
| H-3(約12年) | ND(110) | 5,200 | 120 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | G-1 | G-2 | G-3 |
|-----------|-----------|-------------------|------------|
| 全 | 54 <3/28> | 240 <3/20> | 35 <3/17> |
| H-3(約12年) | ND | 7,000 <3/24,3/25> | 150 <3/19> |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。

