

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

< 参考資料 >  
 平成26年5月20日  
 東京電力株式会社

単位:Bq/L

	H6エリア周辺地下水		
	G-1	G-2	G-3
採取日		5月18日	5月18日
採取時刻		8:38	8:43
全		ND(17)	ND(17)
H-3(約12年)		140	2,000

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	G-1	G-2	G-3
全	54 <3/28>	240 <3/20>	36 <5/13>
H-3(約12年)	180 <4/15>	7,000 <3/24,3/25>	2,100 <5/17>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。

