

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

<参考資料>
平成26年5月26日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

| | H6エリア周辺地下水 | | |
|-----------|------------|--------|---------------------|
| | G-1 | G-2 | G-3 |
| 採取日 | | 5月24日 | 5月24日 |
| 採取時刻 | | 8:11 | 8:17 |
| 全 | | ND(21) | ND(21) |
| H-3(約12年) | | 1,500 | 2,600 ^{*1} |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | G-1 | G-2 | G-3 |
|-----------|------------|-------------------|--------------|
| 全 | 54 <3/28> | 240 <3/20> | 36 <5/13> |
| H-3(約12年) | 180 <4/15> | 7,000 <3/24,3/25> | 2,400 <5/22> |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。

