

福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について（H6エリア周辺）

<参考資料>
平成26年8月26日
東京電力株式会社

単位:Bq/L

| | H6エリア周辺地下水 | | |
|-----------|------------|-------|-------|
| | G-1 | G-2 | G-3 |
| 採取日 | | 8月24日 | 8月24日 |
| 採取時刻 | | 8:10 | 8:17 |
| 全β | | 32 | 24 |
| H-3(約12年) | | 440 | 320 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<参考> 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | G-1 | G-2 | G-3 |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| 全β | 54 <3/28> | 260 <6/10> | 46 <7/7> |
| H-3(約12年) | 480 <6/18> | 7,000 <3/24> | 2,600 <5/24> |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。

