

# 福島第一原子力発電所構内H6エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果について (H6エリア周辺)

< 参考資料 >  
平成26年12月26日  
東京電力株式会社

単位:Bq/L

|           | H6エリア周辺地下水 |        |        |
|-----------|------------|--------|--------|
|           | G-1        | G-2    | G-3    |
| 採取日       |            | 12月24日 | 12月24日 |
| 採取時刻      |            | 8:25   | 8:19   |
| 全         |            | 25     | ND(22) |
| H-3(約12年) |            | 260    | 580    |

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

|           | G-1        | G-2                  | G-3          |
|-----------|------------|----------------------|--------------|
| 全         | 54 <3/28>  | 260 <6/10>           | 46 <7/7>     |
| H-3(約12年) | 480 <6/18> | 7,000<br><3/24,3/25> | 2,600 <5/24> |

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。

