

福島第一原子力発電所1～4号機建屋周辺地下水の詳細分析結果

単位: Bq/L

	建屋山側												
	1号機					2号機		3号機			4号機		
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
採取日	12月3日	12月18日	9月1日	9月1日		12月2日		1月14日					
採取時刻	11:00	9:30	11:00	11:20		11:00		10:30					
Cs-134(約2年)	ND(0.97)	ND(0.66)	3.0	4.8		ND(0.75)		1.3					
Cs-137(約30年)	ND(0.97)	ND(0.71)	7.2	12		ND(0.98)		2.7					
その他 γ	Sb-125(約3年)	ND	ND	ND	32	ND		ND					
全β	ND(12)	ND(11)	ND(21)	62		ND(15)		ND(11)					
H-3(約12年)	36	110	320	320		160		55					
Sr-90(約29年)	分析中	分析中	ND(0.34)	11		分析中		分析中					

* 太枠内が今回公表データ。他は9月9日、12月4日、12月5日、12月24日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

