

地下貯水槽 分析結果(平成26年3月9日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		8:30		7:58		7:50	8:02								
塩素濃度 (ppm)		9		11		17	9								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.5E-2		<2.8E-2		<2.2E-2	<3.1E-2								
	Cs-134	<4.3E-2		<4.7E-2		<4.2E-2	<4.6E-2								
	Cs-137	<6.1E-2		<6.6E-2		<5.8E-2	<6.5E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
	全ベータ	1.6E-1		<3.0E-2		<3.0E-2	<3.0E-2								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		8:26		7:54		7:46	8:05								
塩素濃度 (ppm)		10		13		14	10								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.7E-2		<2.3E-2		<2.5E-2	<2.4E-2								
	Cs-134	<4.2E-2		<4.4E-2		<4.2E-2	<4.3E-2								
	Cs-137	<6.1E-2		<6.6E-2		<5.9E-2	<6.6E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
	全ベータ	5.8E+1		3.4E+1		4.4E+1	2.9E+1								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

- (注1) . E± とは、 . × 10[±] と同じ意味である。
 (注2) 検出限界値未満の場合は、"<"を付け、検出限界値を記している。
 (注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。