

地下貯水槽 分析結果(平成26年3月30日分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		8:26		8:22		8:18	8:07								
塩素濃度(ppm)		9		9		15	8								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.6E-2		<2.2E-2		<2.6E-2	<2.9E-2								
	Cs-134	<4.6E-2		<5.6E-2		<4.1E-2	<4.3E-2								
	Cs-137	<6.7E-2		<5.9E-2		<6.6E-2	<5.9E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
全ベータ		1.8E-1		4.1E-2		3.5E-2	<2.8E-02								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		8:30		7:57		8:13	8:03								
塩素濃度(ppm)		9		11		10	9								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.5E-2		<2.7E-2		<2.5E-2	<2.6E-2								
	Cs-134	<4.6E-2		<4.1E-2		<4.3E-2	<4.0E-2								
	Cs-137	<6.7E-2		<5.6E-2		<6.6E-2	<5.8E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
全ベータ		5.2E+1		1.1E+1		1.7E+1	2.8E+1								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

(注1) E± とは、 × 10[±] と同じ意味である。

(注2) 検出限界値未満の場合は、"<"を付け、検出限界値を記している。

(注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。