

地下貯水槽 分析結果(平成26年7月15日分)

| | | 地下貯水槽(ドレン孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------|-----|---------|-----|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | | 7:29 | | 7:32 | | 7:41 | 7:35 | | | | | | | | |
| 塩素濃度(ppm) | | 8 | | 9 | | 6 | 3 | | | | | | | | |
| 放射性物質濃度 (Bq/cm ³) | I-131 | <1.9E-2 | | <2.3E-2 | | <2.5E-2 | <1.9E-2 | | | | | | | | |
| | Cs-134 | <4.1E-2 | | <4.1E-2 | | <4.2E-2 | <3.9E-2 | | | | | | | | |
| | Cs-137 | <5.6E-2 | | <6.4E-2 | | <5.7E-2 | <5.7E-2 | | | | | | | | |
| | その他ガンマ核種 | ND | | ND | | ND | ND | | | | | | | | |
| 全ベータ | | 2.3E-1 | | <2.8E-2 | | 8.0E-2 | <2.8E-2 | | | | | | | | |

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

| | | 地下貯水槽(漏えい検知孔水) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------|-----|---------|-----|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 | 北東側 | 南西側 |
| 採取時刻 | | 7:26 | | 7:22 | | 7:44 | 7:38 | | | | | | | | |
| 塩素濃度(ppm) | | 10 | | 11 | | 9 | 9 | | | | | | | | |
| 放射性物質濃度 (Bq/cm ³) | I-131 | <2.9E-2 | | <2.5E-2 | | <2.9E-2 | <2.6E-2 | | | | | | | | |
| | Cs-134 | <4.5E-2 | | <4.2E-2 | | <3.9E-2 | <4.1E-2 | | | | | | | | |
| | Cs-137 | <6.3E-2 | | <5.8E-2 | | <5.9E-2 | <6.3E-2 | | | | | | | | |
| | その他ガンマ核種 | ND | | ND | | ND | ND | | | | | | | | |
| 全ベータ | | 5.9E+1 | | 1.1E+1 | | 1.6E+1 | 6.8E+0 | | | | | | | | |

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

(注1) . E± とは、 . ×10[±] と同じ意味である。

(注2) 検出限界値未満の場合は、"<"を付け、検出限界値を記している。

(注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。

地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果(平成26年7月15日分)

| | 地下水バイパス 調査孔 | | | 海側観測孔 | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| | a | b | c | | | | | | | | |
| 採取時刻 | / | 9:51 | 9:35 | 10:26 | 10:53 | 9:09 | 10:09 | / | / | / | / |
| 塩素濃度(ppm) | / | 8 | 12 | 9 | 7 | 7 | 13 | / | / | / | / |
| トリチウム(Bq/cm3) | / | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | / | / | / | / |
| 全ベータ(Bq/cm3) | / | <2.8E-2 | <2.8E-2 | <2.8E-2 | <2.8E-2 | <2.8E-2 | <2.8E-2 | / | / | / | / |

半減期 トリチウム:約12年

(注1) . E± とは、 . × 10[±] と同じ意味である。

(注2) 検出限界値未満の場合は、"<"を付け、検出限界値を記している。