

地下貯水槽 分析結果(平成26年8月22分)

		地下貯水槽(ドレン孔水)													
		i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		5:35		5:47		5:58	5:50								
塩素濃度(ppm)		10		10		9	3								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.8E-2		<2.9E-2		<2.6E-2	<2.6E-2								
	Cs-134	<4.6E-2		<4.3E-2		<4.1E-2	<4.1E-2								
	Cs-137	<6.3E-2		<6.3E-2		<6.3E-2	<6.4E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
全ベータ		5.2E-1		1.4E-1		1.4E-1	7.4E-2								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

		地下貯水槽(漏えい検知孔水)													
		i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
		北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側
採取時刻		5:24		5:32		6:01	5:53								
塩素濃度(ppm)		13		12		9	9								
放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	I-131	<2.5E-2		<2.6E-2		<2.9E-2	<2.6E-2								
	Cs-134	<4.3E-2		<4.4E-2		<4.3E-2	<4.0E-2								
	Cs-137	<6.3E-2		<6.3E-2		<6.4E-2	<6.3E-2								
	その他ガンマ核種	ND		ND		ND	ND								
全ベータ		8.8E+1		1.6E+1		1.6E+1	7.1E+0								

半減期 I-131:約8日 Cs-134:約2年 Cs-137:約30年

(注1) 〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}と同じ意味である。

(注2) 検出限界値未満の場合は、“<”を付け、検出限界値を記している。

(注3) その他ガンマ核種がすべて検出限界値未満の場合は、「ND」と記載。