

# 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	6月26日	/	6月26日	/	6月26日	/	6月26日	/	6月26日	/	6月26日	6月26日
採取時刻	8:15	/	8:18	/	8:25	/	8:29	/	8:32	/	8:40	8:43
全	ND(11)	/	ND(11)	/	ND(11)	/	ND(4.5)	/	ND(11)	/	ND(11)	ND(4.5)
H-3(約12年)	ND(3.4)	/	18	/	33	/	110	/	81	/	360	1,500

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## < 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6
全	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	40 [11/26]	84 [12/31]	72 <5/8>	120 <3/25,5/12>	48 <3/25>	230 <4/8>

	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
全	ND	ND	ND	ND	ND	ND
H-3(約12年)	690 <4/8>	100 <4/22>	110 <5/1>	330 [9/1,9/2]	530 <6/12>	2,100 <6/23>

\* カッコ内は、各値の採取日を示す。[ ]は平成25年、      は平成26年。

