

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

| | 地下水バイパス 揚水井 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|------|--------|------|--------|------|---------|------|--------|-------|-------|---------|
| | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 |
| 採取日 | 12月4日 | / | 12月4日 | / | 12月4日 | / | 12月4日 | / | 12月4日 | / | 12月4日 | 12月4日 |
| 採取時刻 | 8:20 | / | 8:25 | / | 8:33 | / | 8:40 | / | 8:45 | / | | 8:55 |
| 全 | ND(12) | / | ND(12) | / | ND(12) | / | ND(3.8) | / | ND(12) | / | | ND(3.8) |
| H-3(約12年) | ND(4.1) | / | 13 | / | 38 | / | 62 | / | 53 | / | | 670 |

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

ポンプ点検のため採取中止。

< 参考 > 前回公表までの最高値

単位:Bq/L

| | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| 全 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| H-3(約12年) | 40 [11/26] | 84 [12/31] | 72 <5/8> | 120 <3/25,5/12> | 56 <8/14> | 230 <4/8> |

| | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 |
|-----------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|
| 全 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| H-3(約12年) | 690 <4/8> | 100 <4/22> | 110 <5/1> | 460 <10/13> | 820 <8/21> | 2,300 <6/30> |

* カッコ内は、各値の採取日を示す。[]は平成25年、 < > は平成26年。

