

雨水処理設備を用いたタンクエリア堰内雨水の処理水散水場所における
 空气中放射性物質濃度および周辺の空間線量率測定結果 (平成 26 年 6 月 12 日 採取・測定分)

散水場所 1

(データ集約: 6 月 13 日)

測定項目	測定結果 [Bq/cm ³]		採取日時	
空气中放射性物質濃度 (粒子状)	Cs-134	ND (3.3E-6)	6月12日	13時11分 ~ 13時21分
	Cs-137	ND (4.9E-6)		

・NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

測定項目	測定結果 [mSv/h]	測定日時	
空間線量率	0.006	6月12日	13時12分

散水場所 2

測定項目	測定結果 [Bq/cm ³]		採取日時	
空气中放射性物質濃度 (粒子状)	Cs-134	ND (3.3E-6)	6月12日	13時38分 ~ 13時48分
	Cs-137	ND (5.0E-6)		

・NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

測定項目	測定結果 [mSv/h]	測定日時	
空間線量率	0.010	6月12日	13時40分

以上