

< 参考資料 >
 平成 26 年 6 月 20 日
 東京電力株式会社

雨水処理設備を用いたタンクエリア堰内雨水の処理水散水場所における
 空气中放射性物質濃度および周辺の空間線量率測定結果 (平成 26 年 6 月 19 日 採取・測定分)

散水場所 1

(データ集約: 6 月 20 日)

| 測定項目 | 測定結果 [Bq/cm ³] | | 採取日時 | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------|-----------------|
| 空气中放射性物質濃度 (粒子状) | Cs-134 | ND (2.7E-6) | 6月19日 | 10時29分 ~ 10時39分 |
| | Cs-137 | ND (4.0E-6) | | |

・NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

| 測定項目 | 測定結果 [mSv/h] | 測定日時 | |
|-------|----------------|-------|--------|
| 空間線量率 | 0.008 | 6月19日 | 10時31分 |

散水場所 2

| 測定項目 | 測定結果 [Bq/cm ³] | | 採取日時 | |
|---------------------|-----------------------------|-------------|-------|----------------|
| 空气中放射性物質濃度 (粒子状) | Cs-134 | ND (2.6E-6) | 6月19日 | 10時53分 ~ 11時3分 |
| | Cs-137 | ND (3.9E-6) | | |

・NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

| 測定項目 | 測定結果 [mSv/h] | 測定日時 | |
|-------|----------------|-------|--------|
| 空間線量率 | 0.010 | 6月19日 | 10時54分 |

以上